

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE

Odbor životního prostředí

Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I

telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112

Číslo jednací: 1953/11/ZPR/Kal
Úředně oprávněná osoba: Ing. Kalná, 039
Kontakt: 376 540 166, mkalna@mususice.cz

V Sušici dne 7.2.2012

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ke stavbě vodního díla „Dlouhá Ves ČOV a kanalizace – etapa III“

Obec Dlouhá Ves, Dlouhá Ves 155, 342 01 Sušice zastoupená v plné moci společností AQUAŠUMAVA s.r.o., Chudenin 30, 340 22 Nýrsko dne 25.7.2011 podala žádost o vydání stavebního povolení ke stavbě vodního díla „Dlouhá Ves – ČOV a kanalizace – etapa III“ v k.ú. Dlouhá Ves u Sušice. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Popis záměru:

Stavební objekty vodního díla „Dlouhá Ves – ČOV a kanalizace – etapa III“:

Stoka A gravitační v délce 562,3 m z profilů DN 250 na p.p.č. 788/1 (PK 788), 542, 541/117, 541/13 (PK 541/13), 551/13 (PK 541/16, PK 541/17), 541/119, 541/22, 551/1 (ve zjednodušené evidenci GP 541/24, GP 541/25, GP 541/28 díl I a díl II, GP 541/29, GP 541/32, GP 541/33 díl I a díl II, GP 541/34, PK 541/36, PK 541/37 díl I a II, PK 541/38, GP 541/39, PK 541/42, 541/41, 541/44, 541/46, 541/48, 541/49, 541/52 díl I a II, 541/53)

Stoka A 10 gravitační v délce 122,5 m z profilů DN 200 na p.p.č. 551/1 (ve zjednodušené evidenci na PK 541/58, 541/66, 541/60, 541/61), 539/1 (PK 541/62), 529/9, 530/9, 799 a 537/1.

Tlaková kanalizace - výtlač v délce 180,4 m z profilů PE 90 na p.p.č. 551/1 (ve zjednodušené evidenci na PK 541/53, 541/56, 541/57, 541/58, 541/66, 541/60, 541/61, GP 541/63), 539/1 (PK 541/62), 529/9, 530/9, 799 a 537/1.

Stoka A 10.1 gravitační v délce 67,5 m z profilů DN 200 na p.p.č. 530/9, 530/5 (PK 530/5), 530/6.

Čerpací stanice 1 na p.p.č. 537/1 tvořená podzemní a nadzemní částí. Podzemní stavba je kruhová prefabrikovaná jímka, DN 2500 mm z vodostavebního železobetonu se zakrytovou deskou 2800x2800 mm s dvěma otvory pro přístup do jímky. Nadzemní stavba je dřevostavba čtvercového půdorysu osazená na zákrytové desce jímky, se sedlovou střechou. Do jímky čerpací stanice bude zaústěna gravitační stoka A10 a splaškové vody z jímky ČS1 budou čerpány tlakovou kanalizací do gravitační stoky A. Z čerpací stanice bude proveden havarijní přepad DN 160 do vodního náhonu na p.p.č. 799. Součástí technologie čerpací stanice jsou dvě objemová čerpadla s volným průchodem 70 mm s automatizovaným ovládním. Akumulační prostor jímky je 10,8 m³. Návrhová produkce 0,58 l/s splaškových vod.

Stoka A2-3 gravitační v délce 456,6 m z profilů DN 250 na p.p.č. 768/1, 80/2 (PK 80/2), st. 15/1, st. 15/3, 79/3 (PK 79/3), 74/5, 78/4, 78/1, 78/3, 70/1, 35, 759/9 (PK 759/4), 22/1, 33/2, 22/6, 24, 28, 27/1, 759/4.

Stoka A2-3.3 gravitační v délce 42,0 m z profilů DN 250 na p.p.č. 35, 69/4.

Stoka A2-3.4 gravitační v délce 74,7 m z profilů DN 250 na p.p.č. 35, 759/9 (PK 759/4), 118/9, 34, 118/28, 125/4.

Stoka A2-3.5 gravitační v délce 120,5 m z profilů DN 250 na p.p.č. 28, 31/1, 118/3, 118/28, 761.

Stoka A2-3.6 gravitační v délce 91,0 m z profilů DN 250 na p.p.č. 763 a 759/4.

Stoka A2-3.7 gravitační v délce 126,9 m z profilů DN 250 na p.p.č. 759/4.

Stoky gravitační splaškové kanalizace jsou navrženy z plnožebrovaneho PP potrubí, kanalizační šachty celoplastové nebo prefabrikované. Stoky navazují na stavbu „ČOV a kanalizace – etapa I a II“, vše v k.ú. Dlouhá Ves u Sušice. Celková délka kanalizačních řadů v etapě III je 1844,4 m.

Městský úřad Sušice, Odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15,

odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje podle ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 115 odst. 1 vodního zákona zahájení vodoprávního řízení a nařizuje v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona a § 112 odst. 1 stavebního zákona

ústní projednání spojené s ohledáním na místě dne 8.3. 2012 v 9.30 hod.

se srazem na Obecním úřadu Dlouhá Ves.

Účastníci řízení mohou své námitky, popř. důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě mohou uplatnit svá stanoviska dotčené orgány. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popř. důkazům se nepřihlíží.

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout u Městského úřadu Sušice, Odboru životního prostředí (2.podlaží, kancelář č. 201, úřední dny: pondělí 8.⁰⁰-12.⁰⁰. a 12.³⁰-17.⁰⁰, středa 8.⁰⁰-12.⁰⁰. a 12.³⁰-17.⁰⁰ a pátek 8.⁰⁰-11.⁰⁰. a 12.⁰⁰-14.⁰⁰).

Vzhledem k tomu, že se jedná o správní řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručení oznámení se provádí v souladu s ust. § 144 odst. 2 zákona č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů veřejnou vyhláškou. Podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu se písemnost považuje za doručenou patnáctý den po vyvěšení.

„otisk úředního razítka“

Ing. Ivana Zemenová
vedoucí Odboru životního prostředí

Rozdělovník:

Obdrží účastníci řízení :

datová schránka:

Obec Dlouhá Ves, Dlouhá Ves 155, 342 01 Sušice zastoupená AQUAŠUMAVA s.r.o., Chudenín 30, 340 22 Nýrsko

Obecní úřad Dlouhá Ves - k vyvěšení na úřední desce

Městský úřad Sušice – k vyvěšení na úřední desce

Účastníkům řízení podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu se doručuje vyvěšením na úřední desce Města Sušice.

Na vědomí :

MÚ Sušice, Odbor výstavby a ÚP

MÚ Sušice, Odbor dopravy a silničního hospodářství

datová schránka:

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Aretinova 129, 339 01 Klatovy IV -

Povodí Vltavy, Závod Horní Vltava, České Budějovice

Vyvěšeno na úřední desce

dne.....

Sejmuto z úřední desky

dne.....

Vyvěšeno na elektronické úřední desce

dne.....

Sejmuto z elektronické desky

dne.....