



# KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE PLZEŇSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PLZNI

VODOSPOL s.r.o.  
KLATOVY 615  
Datum: 16-04-2010  
Příjemce: Vyřízení:  
Ing. Kovandová 2 03/1185

VODOSPOL s.r.o.  
Ostravská 169  
339 01 Klatovy IV

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
5430/21/10

VYŘIZUJE / LINKA  
Ing. Kovandová/376370615

KLATOVY  
2010-04-16

## Prodloužení mírnějšího hygienického limitu pro vodovod pro veřejnou potřebu v Kolinci Opatření orgánu ochrany veřejného zdraví

V řízení vedeném podle ustanovení § 3a odst. 1 zák.č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění, orgán ochrany veřejného zdraví, Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

**prodlužuje provozovateli vodovodu pro veřejnou potřebu v Kolinci - firmě VODOSPOL s.r.o., Ostravská 169, Klatovy, IČ 48365351 mírnější hygienický limit v ukazateli s nejvyšší meznou hodnotou - arsen takto:**

- 1) Pro ukazatel arsen prodlužují stanovení nejvyšší mezní hodnoty na 30 µg/l a to na období do 16.4.2013.
- 2) Počet zásobovaných obyvatel je 755, průměrný objem dodávané vody 98,5 m<sup>3</sup>/d, zásobovaná oblast Kolinec. Pitná voda je dodávána i do místních podniků v oboru výroby a oběhu potravin. Předmětný vodovod pro veřejnou potřebu je zásobován pitnou vodou z ze dvou zdrojů – HJ1 a HJ 3 a dále gravitační jímky Nový Ovčín. Voda není upravována, je pouze dezinfikována chlornanem sodným.
- 3) Kontrola jakosti pitné vody bude probíhat v souladu s platnými hygienickými a vodoprávními předpisy a schváleným provozním řádem, četnost v ukazateli arsen bude zachována i nadále ve zvýšené četnosti – 6x ročně.
- 4) Obyvatelé zásobované oblasti budou o stanovení mírnějšího hygienického limitu pro vodovod v ukazateli arsen informováni. Budou informováni o doporučení nepoužívat tuto vodu k přípravě umělé kojenecké stravy a nápojů pro kojence. Doporučuje se omezení přímé konzumace této vody u těhotných žen a u malých dětí do 3 let věku. U starších dětí a dospělých nejsou závažné důvody k omezení konzumace této vody po přechodnou dobu platnosti. K ostatním účelům spotřeby pitné vody, jako je osobní hygiena nebo mytí nádobí, je možné vodu používat bez omezení u všech věkových skupin obyvatel.
- 5) V předešlém řízení o určení mírnějšího hygienického limitu v roce 2007 byla navržena realizace úpravny vody k odstraňování arsenu a manganu, která však dosud vzhledem k náročnosti technologie a nedostatku finančních prostředků realizována nebyla. V současné době je již požádáno o stavební povolení na stavbu úpravny vody. Realizace je plánována na roky 2011-2012.

Adresa  
Plzeňská 165/II  
339 01 Klatovy

Telefon  
(+420) 376 370 611

Telefax  
(+420) 376 370 612

E-mail: up.klatovy@khsplzen.cz  
Internet: www.khsplzen.cz

Bankovní spojení  
ČNB Plzeň- město  
běž. ú. 24920-311/0710

IČO  
71009299

## Odůvodnění:

Firma VODOSPOL s.r.o., Ostravská 169, Klatovy požádala jako provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu v Kolinci (osoba uvedená v § 3 odst. 2 zák.č. 258/2000 Sb.) Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje se sídlem v Plzni o prodloužení mírnějšího hygienického limitu ukazatele s nejvyšší meznou hodnotou - arsen. Ve své žádosti toto prodloužení mírnějšího hygienického limitu zdůvodňuje tím, že nebyla zrealizována plánovaná úprava vody pro odstraňování arsenu a manganu vzhledem k náročnosti technologie a nedostatku finančních prostředků. V současné době je již zažádáno o stavební povolení na stavbu úpravy vody. Realizace je plánována na roky 2011-2012.

Součástí předložené žádosti jsou výsledky monitoringu měření arsenu v letech 2007 -2010. Průměrná hodnota arsenu v síti se pohybuje cca 7,9 µg/l.

V provedeném řízení bylo v souladu s ust. § 3a odst. 1, 5 a 7 zák.č. 258/2000 Sb. prokázáno, že zásobování pitnou vodou nelze zajistit jinak, lze považovat za opodstatněné prodloužení povolení užití vody s obsahem arsenu do 30 µg/l a že používání vody výše uvedené jakosti po stanovenou dobu nepovede k ohrožení lidského zdraví.

**Poučení o odvolání:** Podle § 81 a § 83 zák.č.500/2004 Sb., správní řád, se lze proti tomuto rozhodnutí odvolat do 15 dnů ode dne doručení na Ministerstvo zdravotnictví ČR, podáním učiněným prostřednictvím Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni.



Ing. Dagmar Šimánová  
vedoucí odboru hygieny obecné a komunální  
KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni