



VLASTNÍK:



Obec Hrádek

Hrádek 78, 342 01 Sušice

PROVOZOVATEL:



Obec Hrádek

Hrádek 78, 342 01

OBEC HRÁDEK

PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ

dle zákona o vodovodech a kanalizacích č.274/2001 Sb. v platném znění

Aktualizace - říjen 2025

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Řešené obce a infrastruktura v PFO:

Obec / místní část	Vodovod	Kanalizace
Hrádek	ANO	ANO
Čejkovy	NE	ANO
Čermná	ANO	ANO
Tedražice	ANO	ANO
Zbynice	NE	ANO

1. Vlastník:

Obec Hrádek

Hrádek 78, 342 01 Sušice

IČ: 00255530

Plátce DPH: ano

Statutární orgán: František Vozka, starosta

2. Provozovatel:

Obec Hrádek

Hrádek 78, 342 01 Sušice

IČ: 00255530

Plátce DPH: ano

Statutární orgán: František Vozka, starosta

3. Míra odpovědnosti za obnovu majetku vodovodů a kanalizací:

Za obnovu majetku je plně zodpovědný vlastník vodovodů a kanalizací, tj. Obec Hrádek.

Zpracovatel PFO:

Šumavské vodovody a kanalizace a.s.

Ing. Michal Vlček, tel.: 376 356 204

Ing. Zdeňka Zachardová, tel.: 376 356 237

Romana Sádčíková, tel.: 376 356 238

Projednáno a schváleno dne:

.....

.....
razítko, podpis

OBSAH:

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	2
ČÁST 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ.....	4
<i>I. Legislativní vymezení a účel metodiky.....</i>	<i>4</i>
<i>II. Dokladová část plánu financování obnovy</i>	<i>4</i>
<i>III. Obsah plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací</i>	<i>5</i>
<i>IV. Zásady tvorby plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací.....</i>	<i>6</i>
ČÁST 2 - PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODU.....	10
<i>PFO VODOVODŮ OBCE Hrádek - výchozí body</i>	<i>10</i>
<i>I. PFO VODOVODU obce Hrádek.....</i>	<i>11</i>
<i>II. PFO VODOVODU obce Čermná</i>	<i>11</i>
<i>III. PFO VODOVODU obce Terdažice</i>	<i>12</i>
<i>IV. PFO VODOVODŮ obce Hrádek – Celkový přehled</i>	<i>13</i>
1. Přehled majetku dle VÚME	13
2. Stanovení roční potřeby prostředků pro obnovu vodovodů.....	14
ČÁST 3 - PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY KANALIZACE	15
<i>PFO KANALIZACÍ obce Hrádek - výchozí body.....</i>	<i>15</i>
<i>I. PFO KANALIZACE obcí Hrádek - Terdažice.....</i>	<i>16</i>
<i>II. PFO KANALIZACE obce Čejkovy.....</i>	<i>16</i>
<i>III. PFO KANALIZACE obce Čermná</i>	<i>17</i>
<i>IV. PFO KANALIZACE obce Zbynice</i>	<i>17</i>
<i>V. PFO KANALIZACÍ obce Hrádek – Celkový přehled</i>	<i>18</i>
1. Přehled majetku dle VÚME	18
2. Stanovení roční potřeby prostředků pro obnovu kanalizací.....	18
ČÁST 4 - TABULKA PLÁNU FINANCOVÁNÍ OBNOVY DLE PŘÍLOHY Č. 18 VYHLÁŠKY 515/2006 SB.....	19
<i>Komentář k tabulce PFO - prosinec 2008.....</i>	<i>19</i>
<i>Komentář k tabulce PFO – aktualizace červen 2016.....</i>	<i>19</i>
<i>Komentář k tabulce PFO – aktualizace říjen 2025</i>	<i>20</i>
<i>Tabulka plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací obce Hrádek – prosinec 2008.....</i>	<i>21</i>
<i>Tabulka plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací obce Hrádek – aktualizace červen 2016.....</i>	<i>22</i>
<i>Tabulka plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací obce Hrádek – aktualizace říjen 2025.....</i>	<i>23</i>
ČÁST 5 - PŘÍLOHY	24

ČÁST 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

I. Legislativní vymezení a účel metodiky

Vlastník vodovodu nebo kanalizace je v souladu s ustanovením § 8 odst. 11 a § 8 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění (dále jen „ZoVaK“) povinen zpracovat a realizovat Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací (dále jen „PFO“), a to na dobu nejméně 10 kalendářních let. PFO musí být zpracován tak, aby v průběhu životnosti vodohospodářského infrastrukturního majetku byla vytvářena rezerva finančních prostředků na jeho obnovu v takové výši, aby byla zajištěna udržitelnost této vodohospodářské infrastruktury a tím vytvořeny podmínky pro zajištění jeho plynulého a bezpečného provozování.

Pokud se nevypracuje nebo nerealizuje PFO, jedná se o správní delikt podle § 33 ZoVaK a lze uložit pokutu **až do 100 000 Kč**.

Předkládaný PFO je zpracován podle výše uvedených předpisů a s využitím předepsaného metodického pokynu Ministerstva zemědělství Č.j.: 9353/2020 - 15132 ze dne 3.4.2020.

II. Dokladová část plánu financování obnovy

Nedílnou součástí PFO je také **dokladová část a to:**

- **doklad o schválení PFO** (schvaluje **statutární orgán** vlastníka),
- od roku 2009 je nutné zajišťovat **doklad o realizaci PFO**, tj. pořizovat **v jednotlivých letech Seznam skutečně realizovaných akcí obnovy**, vč. vynaložených finančních nákladů, tento **seznam pak bude součástí porovnání** podle § 36 odst.5 ZoVaK s vyúčtováním položek vodného a stočného a dosažené skutečnosti v předchozím kalendářním roce, a to každoročně do 30.4. Doklad o realizaci PFO bude vlastník vodovodu nebo kanalizace (případně pověřený provozovatel):
 - **předávat obecním úřadům**, na jejichž území se majetek nachází (obec má pak povinnost vyvěsit doklad na úřední desce),
 - a současně také ve stejném termínu **předávat Ministerstvu zemědělství ČR**,
- není legislativně předepsána jednotná závazná forma **Seznamu skutečně realizovaných akcí**.

III. Obsah plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací

Obsah PFO a pravidla pro jeho zpracování jsou stanoveny § 13 Vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí ZoVaK v platném znění (dále jen „Vyhláška“) a v Příloze č. 18 této Vyhlášky. PFO obsahuje především vymezení vodohospodářského infrastrukturního majetku v členění podle vybraných údajů majetkové evidence s uvedením hodnoty v reprodukční pořizovací ceně, vyhodnocení stavu majetku vyjádřené v procentech opotřebení, teoretickou dobu akumulace finančních prostředků, roční potřebu finančních prostředků a její krytí a doklady o čerpání vytvořených finančních prostředků včetně faktur.

V příloze č.18 Vyhlášky jsou uvedena pravidla pro tvorbu plánu a je přiložen formulář, do kterého se v požadované struktuře jednotně zapisují příslušná požadovaná data.

PFO obsahuje povinně tyto základní části:

1. Vlastník vodovodu nebo kanalizace – identifikace
2. Provozovatel - identifikace
3. Míra odpovědnosti za obnovu majetku vyplývající ze smlouvy podle §8 odst.2 zákona.
4. Tabulka plánu financování obnovy - předepsaný legislativní formulář (dále Tab. PFO)
5. Pravidla k vyplnění Tab. PFO - postupuje se podle nich v členění:
 - vymezení infrastrukturního majetku v členění podle vybraných údajů majetkové evidence (VÚME),
 - hodnota majetku v reprodukční pořizovací ceně podle VÚME – u plátců DPH se uvádí hodnota bez DPH,
 - vyhodnocení stavu majetku vyjádřené v procentech opotřebení,
 - uvedení teoretické doby akumulace finančních prostředků,
 - roční potřeba finančních prostředků a její krytí,
 - skutečná tvorba finančních prostředků od roku 2009 do současnosti,
 - doklady o čerpání vytvořených finančních prostředků včetně faktur nebo jejich kopií.
6. Komentář k PFO
7. Doklad o schválení PFO plánu financování obnovy statutárním orgánem vlastníka
8. Doklady k realizaci PFO v jednotlivých letech po jeho zpracování tvoří porovnání podle § 36 odst.5 ZoVaK a seznam realizovaných akcí obnovy včetně vynaložených nákladů
9. Č.j. a datum schválení
10. Otisk razítka a podpis vlastníka

IV. Zásady tvorby plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací

Základní zásadou je, že **plány financování obnovy se zaměřují vždy jen na prostou reprodukci stávajícího majetku** s cílem udržení nepřerušené provozuschopnosti vodovodních nebo kanalizačních systémů. Obnova nezvyšuje kapacity zařízení. Jedná se o vyčíslení finančních objemů a poté jejich postupné shromažďování pro obnovu stávajících zařízení. Ke zpracování PFO proto nejsou zapotřebí žádné rozvojové studie a jiné koncepční materiály, je však vhodné k nim přihlédnout až při následné realizaci PFO, a to z důvodu efektivity vynaložených finančních prostředků.

Obnovou je ve smyslu ZoVaK § 2 odst.9 výměna části vodovodu, úpravny vody, kanalizace nebo čistírny odpadních vod, která je inventárně sledovanou částí majetku vlastníka nebo samostatnou položkou uvedenou ve vybraných údajích majetkové evidence, za účelem prodloužení životnosti stavby a s ní související technologie. Ve smyslu daňových předpisů se **obnovou** rozumí také provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím **nedojde k technickému zhodnocení** (viz. Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů). Je vhodné **stanovit jasné podmínky pro rozsah nebo finanční omezení pro tzv. „havarijní opravy“**, které bude nadále provádět provozovatel - nad tuto hranici by se již jednalo o obnovu ve smyslu ZoVaK nebo pak o technické zhodnocení ve smyslu daňových předpisů).

Dle Metodického pokynu Ministerstva zemědělství č.j. 9353/2020 – 15132 se o obnovu jedná:

- nahrazení stávajících vodovodních řadů nebo kanalizačních stok, pokud se nemění trasa,
- změna trasy vodovodu a kanalizace, pokud dojde k přepojení všech stávajících odběratelů připojených na tuto infrastrukturu či k napojení stávající infrastruktury (také např. přeložka) při zachování původního účelu,
- různé formy vyvložkování, nástřik adekvátním materiálem apod.,
- nahrazení stávajících objektů vodohospodářské infrastruktury nebo jejích částí novými (např. vodojem, úpravna vody, čerpací stanice, čistírna odpadních vod),
- intenzifikace a modernizace, technické zhodnocení, pokud jsou vyvolány změnou právní úpravy nebo změnou kvality vody.

Za obnovu vodovodů a kanalizací (VaK) se obecně nepovažují zejména:

- provozní výdaje pro zajištění plynulého a bezpečného provozování VaK včetně údržby infrastrukturního majetku VaK,
- havarijní opravy VaK,
- rozvoj VaK, tj. zejména nové rozšiřování vodovodních sítí, stokových sítí apod.,
- zmařená příprava plánovaných oprav a investic,
- opravy a investice neinfrastrukturního majetku VaK, zejména administrativní budovy, budovy obecních úřadů apod.,

- opravy a investice do provozního majetku, automobilů apod.,
- již nevyužívaný a v budoucnu nepotřebný majetek VaK,
- správa majetku VaK, pojištění apod.,
- splátky jistin úvěrů včetně úroků a jiných finančních podpor mimo jiné i ve spojitosti s financováním obnovy VaK,
- uzavírání smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě

Za obnovu vodovodu a kanalizace se v jednotlivých skupinách majetků evidovaných podle VUME nepovažují zejména:

Vodovody: přiváděcí řady + rozvodná síť

- osazení, údržba, výměna a pořízení vodoměrů pro měření dodávané vody odběratelům (fakturační vodoměry)
- opravy, údržba a obnova vodovodních přípojek
- rozvojové studie, generely, hydraulická posouzení, posudky pro zhodnocení technického stavu infrastruktury, korozní průzkumy, pokud nejsou součástí přípravy nebo realizace jmenovitých akcí obnovy apod.,
- čištění, monitoring vodovodní sítě, pokud dané není součástí přípravy a samotné realizace akcí obnovy,
- příjezdné komunikace v majetku vlastníka k objektům čerpacích stanic, vodojemů apod. mimo vlastní areály těchto objektů, pokud slouží pro potřeby i jiných osob, než je vlastník vodovodu,
- geodetické zaměření polohopisu a výškopisu vodovodní sítě, pokud dané není součástí realizace obnovy,
- zajištění náhradního zásobování pitnou vodou, pokud dané není součástí realizace obnovy.

Úpravy vody + zdroje vody bez úpravy

- zvýšení kapacity a obdobné formy investic vyvolané potřebou napojování rozvojových lokalit, např. developerských projektů rozvojových lokalit určených zejména pro bydlení, průmyslové a obchodní zóny apod.,
- odstraňování nevyužívaných a v budoucnu nepotřebných objektů úpraven vody, pokud nejsou tyto náklady součástí obnovy stávajících majetků,
- příjezdné komunikace v majetku vlastníka k objektům vodojemů, čerpacích stanic, úpraven vod, vrtů, studní apod. mimo vlastní areály těchto objektů, pokud slouží pro potřeby i jiných osob, než je vlastník,
- hydrogeologické a jiné průzkumy.

Kanalizace: přiváděcí řady + stoková síť

- opravy, údržba a obnova kanalizačních přípojek
- rozvojové studie, generely, hydraulická posouzení, posudky pro zhodnocení technického stavu infrastruktury, průzkumy vlivů na životní prostředí, pokud nejsou součástí přípravy nebo realizace jmenovitých akcí obnovy apod.,
- čištění, revize kanalizační sítě, pokud dané není součástí přípravy a samotné realizace obnovy,

- úpravy osazení poklopů revizních šachet, pokud nedochází k výměně konstrukčních dílů revizních šachet a poklopů,
- geodetické zaměření polohopisu a výškopisu kanalizační sítě, pokud dané není součástí realizace obnovy,
- příjezdné komunikace v majetku vlastníka k objektům čerpacích stanic apod. mimo vlastní areály těchto objektů pokud slouží pro potřeby i jiných osob, než je vlastník.

Čistírny odpadních vod

- zvýšení kapacity a obdobné formy investic vyvolané potřebou napojování rozvojových lokalit např. developerských projektů rozvojových lokalit určených zejména pro bydlení, průmyslové a obchodní zóny apod.,
- příjezdné komunikace v majetku vlastníka k objektům čistíren odpadních vod mimo vlastní areály těchto objektů.

Míra odpovědnosti za obnovu majetku vodovodů nebo kanalizací je **dána smlouvou o provozování** vodovodu nebo kanalizace mezi vlastníkem a provozovatelem příslušné infrastruktury dle § 8 odst.2 zákona 274/2001 Sb. Není-li tomu tak již nyní, je nutno v tomto smyslu **provozní smlouvu doplnit**. Míra odpovědnosti musí být vždy definována v bodě 3 str. 2 zpracovaného plánu financování obnovy.

Soupis a hodnota majetku se uvádí do sl.2 a sl.3 Tab. PFO a souhlasí s výkazem majetkové a provozní evidence - vytváří se shodné samostatné kategorie:

- vodovody: příváděcí řady a rozvodná vodovodní síť,
- úpravny vody a zdroje bez úpravy,
- kanalizace: příváděcí stoky a stoková síť,
- čistírny odpadních vod.

Do výpočtu aktuální pořizovací ceny majetku **se nepromítá stáří jednotlivých objektů**, jedná se tedy vždy o aktuální pořizovací ceny stanovené dle platné metodiky MZe (metodický pokyn Ministerstva zemědělství Č.j.: 14000/2020-15132 ze dne 24.9.2020 pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů).

Ceny uvedené v citovaném pokynu vycházejí z cenové úrovně roku 2019 a **obsahují DPH**. Plátcí DPH, kteří mají nárok na odpočet DPH sníží výslednou cenu o DPH. Do výpočtu aktuální pořizovací ceny objektů se promítá vliv velikosti obce či města a je zohledňována skutečnost, zda je potrubí ukládáno ve zpevněných nebo nezpevněných plochách. **V tomto vypracovaném PFO se soupis a hodnota majetku vztahuje k datu 1. ledna 2025.**

Vyhodnocení opotřebení stávajícího majetku je zásadní krok při tvorbě plánu financování obnovy - uvádí se do sl.4 Tab. PFO, přičemž opotřebení je nutno stanovit **v procentech**. Stáří vodovodů nebo kanalizací a procento jejich opotřebení bylo hodnoceno u jednotlivých obcí **jako celek** (váženým průměrem k délce), s využitím dostupných podkladů o délce, materiálu a době pořízení vodovodních nebo kanalizačních potrubí.

Při zpracování PFO se vycházelo

- pro vodovodní a kanalizační sítě z konkrétního soupisu ucelených úseků infrastruktury členěného podle stáří, materiálu a průměru,

- u staveb pro úpravu pitné vody a čištění odpadních vod z doby jejich vybudování, výměny nebo rekonstrukce,
- z teoretické průměrné životnosti jednotlivých zařízení vodovodů a kanalizací, která je pro účely zpracování PFO stanovena pro:

1. Vodovodní řady, příváděcí a vodovodní síť	80 let
2. Úpravny vody, popřípadě zdroje	45 let
3. Kanalizační stoky a stoková síť	90 let
4. Čistírny odpadních vod	40 let,
- z poruchovosti jednotlivých úseků potrubí,
- a to vše bylo upřesněno podle skutečného stavu zjištěného provozováním.

Finanční objemy prostředků potřebných na obnovu vodovodů a kanalizací se stanoví v návaznosti na skutečnosti uvedené ve sl.3 a sl.5 Tab. PFO a zapisují se následně do sl.8 až sl.13 Tab. PFO. Finanční prostředky musí být především tvořeny z vlastních zdrojů. Dle Vyhlášky existuje i možnost jiného částečného financování (úvěry, příjmy obcí, prozatím také ještě dotace, atd....).

ČÁST 2 - PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODU

PFO VODOVODŮ OBCE Hrádek - výchozí body

Na území obce Hrádek a její místních částí (Hrádek, Čejkovy, Čermná, Kašovice, Odolenov, Tedražice a Zbynice) se nachází tři samostatné vodovodní systémy, pomocí kterých je zajištěna distribuce pitné vody pro místní části:

- **vodovod Hrádek**
- **vodovod Čermná**
- **vodovod Tedražice**

Jednotlivé vodovody mají vlastní zdroje pitné vody. Ve zbylých obcích se vodovod pro veřejnou potřebu nenachází.

Zpracování plánu financování obnovy vodovodu vychází z vlastním předaných dostupných podkladů, tvořených především dochovalou projektovou dokumentací a platným provozním řádem vodovodu. Rok výstavby vodovodů je pak ještě ověřován u místních pamětníků. Pro výpočet **stáří vodovodu** je použit vážený průměr.

Vlastní plán financování obnovy vodovodu je zpracován v členění po jednotlivých obcích (vodovodních systémech), které jsou ve výsledné formě na konci této části sečteny a vyhodnoceny do jednoho celku. Výsledné hodnoty pak tvoří podklad zákonem stanovené tabulky, která tvoří spolu s komentářem obsah části 4. Přesný soupis řešených vodovodů tvoří spolu s výpočty PFO přílohy zpracovaného dokumentu.

I. PFO VODOVODU obce Hrádek

Vodovod obce Hrádek je dle majetkové evidence tvořen:

- IČME Hrádek – zdroje: 3214-647276-00255530-2/1
- IČME Hrádek – PŘ (prameniště „Kalný potok“ – VDJ): 3214-647276-00255530-1/2
- IČME Hrádek – PŘ (prameniště „Průhon“ – VDJ): 3214-647276-00255530-1/3
- IČME Hrádek - RVS: 3214-647276-00255530-1/1

Podkladová část a výpočty

Zdroj vody: jímací zářezy, 3 x hydrogeologický vrt, studna S1 (5 studní), studna S2, přečerpávací sběrná nádrž, sběrná studna

Vodovodní síť - celková délka: **8 125 m**

Průměry (DN) a jejich délky:	do DN 100 mm	7 769 m
	101 - 300 mm	356 m
	301 -500 mm	0 m
	větší než 500 mm	0 m

Použitý materiál: PE, PVC, LT

Vodojem: 1 ks o velikosti 4 x 50 m³

Vodovodní přípojky: 237 ks

Plátci DPH: ANO

Pořizovací cena vodovodu bez DPH dle majetkové evidence (VÚME 2024) :

Pořizovací cena – zdroje:	2 149,7 tis. Kč
Pořizovací cena potrubí – PŘ (pramen. Kalný potok - VDJ):	4 026,4 tis. Kč
Pořizovací cena potrubí – PŘ (pramen. Průhon – VDJ):	859,7 tis. Kč
Pořizovací cena potrubí - RVS + VDJ:	24 488,1 tis. Kč

Celkem: **31 524 tis. Kč**

Teoretická životnost pro příváděcí řady a vodovodní síť: **80 let**

Teoretická životnost pro úpravny a zdroje vody: **45 let**

II. PFO VODOVODU obce Čermná

Vodovod obce Čermná je dle majetkové evidence tvořen:

- IČME Čermná – zdroje: 3214-619728-00255530-2/1
- IČME Čermná – PŘ (studny – VDJ): 3214-619728-00255530-1/2
- IČME Čermná – PŘ (vrt – VDJ): 3214-619728-00255530-1/3
- IČME Čermná - RVS: 3214-619728-00255530-1/1

Podkladová část a výpočty

Zdroj vody: 12 x kopaná studna, 1 x hydrogeologický vrt

Vodovodní síť - celková délka: **4 824 m**

Průměry (DN) a jejich délky:	do DN 100 mm	4 824 m
	101 - 300 mm	0 m
	301 -500 mm	0 m
	větší než 500 mm	0 m

Použitý materiál: PE

Vodojem: 1 ks o velikosti 1 x 150 m³

Vodovodní přípojky: 67 ks

Plátci DPH: ANO

Pořizovací cena vodovodu bez DPH dle majetkové evidence (VÚME 2024) :

Pořizovací cena – zdroje: 940,3 tis. Kč

Pořizovací cena potrubí – PŘ (studny - VDJ): 3 223,2 tis. Kč

Pořizovací cena potrubí – PŘ (vrt – VDJ): 171,1 tis. Kč

Pořizovací cena potrubí - RVS + VDJ: 8 994,1 tis. Kč

Celkem: **13 329 tis. Kč**

Teoretická životnost pro přiváděcí řady a vodovodní síť: **80 let**

Teoretická životnost pro úpravny a zdroje vody: **45 let**

III. PFO VODOVODU obce Tedažice

Vodovod obce Tedažice je dle majetkové evidence tvořen:

- **IČME Tedažice – zdroje:** 3214-647284-00255530-2/1
- **IČME Tedažice – PŘ (studna – VDJ):** 3214-647284-00255530-1/2
- **IČME Tedažice - RVS:** 3214-647284-00255530-1/1

Podkladová část a výpočty

Zdroj vody: kopaná studna

Vodovodní síť - celková délka: **3 723 m**

Průměry (DN) a jejich délky:	do DN 100 mm	3 723 m
	101 - 300 mm	0 m
	301 -500 mm	0 m
	větší než 500 mm	0 m

Použitý materiál: PE, PVC

Vodojem: 1 ks o velikosti 1 x 50 m³

Vodovodní přípojky: 82 ks

Plátcí DPH: ANO

Pořizovací cena vodovodu bez DPH dle majetkové evidence (VÚME 2024) :

Pořizovací cena – zdroje: 72,8 tis. Kč

Pořizovací cena potrubí – PŘ (studna - VDJ): 137,2 tis. Kč

Pořizovací cena potrubí - RVS + VDJ: 11 261,9 tis. Kč

Celkem: **11 472 tis. Kč**

Teoretická životnost pro přiváděcí řady a vodovodní síť: 80 let

Teoretická životnost pro úpravy a zdroje vody: 45 let

IV. PFO VODOVODŮ obce Hrádek – Celkový přehled

1. Přehled majetku dle VÚME

Název objektů	Identifikační číslo dle majetkové evidence	Pořizovací cena uvedených objektů podle orientačních ukazatelů v tis. Kč
Hrádek - zdroje	3214-647276-00255530-2/1	2 149,7
Hrádek – PŘ (pramen. Kalný potok-VDJ)	3214-647276-00255530-1/2	4 026,4
Hrádek – PŘ (pramen. Průhon–VDJ)	3214-647276-00255530-1/3	859,7
Hrádek - RVS	3214-647276-00255530-1/1	24 488,1
Hrádek celkem		31 523,9
Čermná – zdroje	3214-619728-00255530-2/1	940,3
Čermná – PŘ (studny – VDJ)	3214-619728-00255530-1/2	3 223,2
Čermná – PŘ (vrt – VDJ)	3214-619728-00255530-1/3	171,1
Čermná – RVS	3214-619728-00255530-1/1	8 994,1
Čermná celkem		13 328,6
Tedražice – zdroje	3214-647284-00255530-2/1	72,8
Tedražice – PŘ (studna – VDJ)	3214-647284-00255530-1/2	137,2
Tedražice – RVS	3214-647284-00255530-1/1	11 261,9
Tedražice celkem		11 471,9
CELKEM – zdroje		3 163
CELKEM – vodovodní síť		53 162
CELKEM VODOVODY		56 325

2. Stanovení roční potřeby prostředků pro obnovu vodovodů

Roční potřeba prostředků na obnovu vodovodních řadů včetně vodojemů při pořizovací ceně 53 162 tis. Kč byla vypočtena na 664 tis. Kč a roční potřeba prostředků na obnovu zdrojů při pořizovací ceně 3 163 tis. Kč byla vypočtena na 71 tis. Kč.

Celková potřeba prostředků na obnovu vodovodů v majetku obce Hrádek při pořizovací ceně 56 325 tis. Kč byla vypočtena na 735 tis. Kč ročně.

ČÁST 3 - PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY KANALIZACE

PFO KANALIZACÍ obce Hrádek - výchozí body

Na území obce Hrádek a její místních částí (Hrádek, Čejkovy, Čermná, Kašovice, Odolenov, Tedražice a Zbynice) se nachází čtyři samostatné kanalizační systémy, pomocí kterých je zajištěno odvádění odpadních vod z těchto obcí:

- **Kanalizace Hrádek - Tedražice**
- **Kanalizace Čejkovy**
- **Kanalizace Čermná**
- **Kanalizace Zbynice**

Obce Hrádek a Tedražice jsou napojeny na jeden společný kanalizační systém zakončený mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod. V obcích Čejkovy, Čermná a Zbynice jsou vybudovány tři samostatné kanalizační systémy. Jednotlivé kanalizace jsou pak ukončeny povolenými volnými kanalizačními výustmi (VKV). Ve zbylých dvou obcích (Kašovice a Odolenov) se kanalizace pro veřejnou potřebu nenachází.

Zpracování plánu financování obnovy kanalizace vychází z vlastníkem předaných dostupných podkladů, tvořených především dochovalou projektovou dokumentací a platným kanalizačním řádem. Rok výstavby kanalizací je pak ještě ověřován u místních pamětníků. Pro výpočet **stáří kanalizace** je použit vážený průměr.

Vlastní plán financování obnovy kanalizace je zpracován v členění po jednotlivých obcích (kanalizačních systémech), které jsou ve výsledné formě na konci této části sečteny a vyhodnoceny do jednoho celku. Výsledné hodnoty pak tvoří podklad zákonem stanovené tabulky, která tvoří spolu s komentářem obsah části 4. Přesný soupis řešených kanalizací tvoří spolu s výpočty PFO přílohy zpracovaného dokumentu.

I. PFO KANALIZACE obcí Hrádek - Tedražice

Kanalizace obcí Hrádek - Tedražice je dle majetkové evidence tvořena:

- IČME Hrádek – kanalizace k ČOV: 3214-647276-00255530-3/1
- IČME Hrádek – ČOV: 3214-647276-00255530-4/1

Podkladová část a výpočty

ČOV: 1 000 EO ($Q_d = 135 \text{ m}^3/\text{den}$)

Kanalizační síť- celková délka: 14 362 m

Průměry (DN) a jejich délky:	do DN 300 mm	14 362 m
	301 - 500 mm	0 m
	501 -800 mm	0 m
	větší než 800 mm	0 m

Použitý materiál: PE

Domovní čerpací jímky: 326 ks

Kanalizační přípojky: 326 ks

Plátci DPH: ANO

Pořizovací cena kanalizace bez DPH dle majetkové evidence (VÚME k 30.10.2025):

Pořizovací cena – stoková síť: 47 119,6 tis. Kč

Pořizovací cena – ČOV: 11 319,2 tis. Kč

Celkem: 58 439 tis. Kč

Teoretická životnost kanalizačních stok a stokové sítě: 90 let

Teoretická životnost ČOV: 40 let

II. PFO KANALIZACE obce Čejkovy

Kanalizace obce Čejkovy je dle majetkové evidence tvořena:

- IČME Čejkovy – stoková síť: 3214-619027-00255530-3/1

Podkladová část a výpočty

Kanalizační síť- celková délka: 983 m

Průměry (DN) a jejich délky:	do DN 300 mm	366 m
	301 - 500 mm	389 m
	501 -800 mm	228 m
	větší než 800 mm	0 m

Použitý materiál: B, ŽB

Kanalizační přípojky: 55 ks

Plátcí DPH: ANO

Pořizovací cena kanalizace bez DPH dle majetkové evidence (VÚME k 20.10.2025):

Pořizovací cena – stoková síť: **7 916,5 tis. Kč**

Celkem: **7 917 tis. Kč**

Teoretická životnost kanalizačních stok a stokové sítě: **90 let**

III. PFO KANALIZACE obce Čermná

Kanalizace obce Čermná je dle majetkové evidence tvořena:

- **IČME Čermná – stoková síť:** 3214-619728-00255530-3/1

Podkladová část a výpočty

Kanalizační síť- celková délka: **655 m**

Průměry (DN) a jejich délky:	do DN 300 mm	505 m
	301 - 500 mm	150 m
	501 -800 mm	0 m
	větší než 800 mm	0 m

Použitý materiál: B

Kanalizační přípojky: 28 ks

Plátcí DPH: ANO

Pořizovací cena kanalizace bez DPH dle majetkové evidence (VÚME k 20.10.2025):

Pořizovací cena – stoková síť: **4 257,833 tis. Kč**

Celkem: **4 258 tis. Kč**

Teoretická životnost kanalizačních stok a stokové sítě: **90 let**

IV. PFO KANALIZACE obce Zbynice

Kanalizace obce Zbynice je dle majetkové evidence tvořena:

- **IČME Zbynice – stoková síť:** 3214-619035-00255530-3/1

Podkladová část a výpočty

Kanalizační síť- celková délka: **987 m**

Průměry (DN) a jejich délky:	do DN 300 mm	202 m
	301 - 500 mm	171 m
	501 -800 mm	614 m
	větší než 800 mm	0 m

Použitý materiál: B

Kanalizační přípojky: 20 ks

Plátcí DPH: ANO

Pořizovací cena kanalizace bez DPH dle majetkové evidence (VÚME k 20.10.2025):

Pořizovací cena – stoková síť: **8 549,345 tis. Kč**

Celkem: **8 549 tis. Kč**

Teoretická životnost kanalizačních stok a stokové sítě: **90 let**

V. PFO KANALIZACÍ obce Hrádek – Celkový přehled

1. Přehled majetku dle VÚME

Název objektů	Identifikační číslo dle majetkové evidence	Pořizovací cena uvedených objektů podle orientačních ukazatelů v tis. Kč
Hrádek – ČOV	3214-647276-00255530-4/1	11 319,2
Hrádek – Tedražice - stoková síť	3214-647276-00255530-3/1	47 119,6
Čejkovy – stoková síť	3214-619027-00255530-3/1	7 916,5
Čermná – stoková síť	3214-619728-00255530-3/1	4 257,8
Zbynice – stoková síť	3214-619035-00255530-3/1	8 549,4
CELKEM - ČOV		11 319
CELKEM – stoková síť		67 843
CELKEM KANALIZACE		79 162

2. Stanovení roční potřeby prostředků pro obnovu kanalizací

Roční potřeba prostředků na obnovu ČOV při pořizovací ceně 11 319 tis. Kč byla vypočtena na 283 tis. Kč a roční potřeba prostředků na obnovu stokové sítě při pořizovací ceně 67 843 tis. Kč byla vypočtena na 754 tis. Kč.

Celková potřeba prostředků na obnovu kanalizací v majetku obce Hrádek při pořizovací ceně 79 162 tis. Kč byla vypočtena na 1 037 tis. Kč ročně.

ČÁST 4 - TABULKA PLÁNU FINANCOVÁNÍ OBNOVY dle přílohy č. 18 Vyhlášky 515/2006 Sb.

Komentář k tabulce PFO - prosinec 2008

Na základě předchozích výpočtů je dle pravidel zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích stanovena pro obec Hrádek roční částka na obnovu vodovodů a kanalizací v celkové výši **1.127 tis. Kč ročně**.

S ohledem na připravovanou investiční akci:

- Kanalizace a ČOV Hrádek – Tedražice (IN 89,3 mil. Kč, vl. zdroje 12,8 mil. Kč)

a finanční zdroje obce Hrádek schválilo zastupitelstvo města na svém zasedání dne 16.12.2008 finanční prostředky určené na obnovu vodovodu a kanalizace ve výši **250 tis. Kč/rok**. Pro rok 2010 je navíc, s ohledem na připravovanou investiční akci, částka na obnovu vodovodu povýšena o 1,6 mil Kč. Potřebné finanční prostředky budou čerpány z příjmů obce, popř. z přiznané dotace (ostatní finanční prostředky).

V uvedené částce jsou započteny i vlastní finanční prostředky získané z vodného ve výši 100 tis. Kč/rok. Vlastní finanční prostředky ze stočného nevznikají, neboť v uvedených obcích je kanalizace zakončená pouze VKV a stočné se nevybírá.

Komentář k tabulce PFO – aktualizace červen 2016

Na základě předchozích výpočtů je dle pravidel zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích stanovena pro obec Hrádek roční částka na obnovu vodovodů a kanalizací v celkové výši **2 312 tis. Kč ročně**.

S ohledem na finanční zdroje obce Hrádek schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 21. 6. 2016 finanční prostředky určené na obnovu vodovodů a kanalizací v celkové výši **560 tis. Kč/rok**.

Z této částky bylo na vodovody v Hrádku, Tedražicích a Čermné odsouhlaseno spořit 180 tis. Kč/rok, a to z vlastních finančních prostředků získaných z vybraného vodného. Na tlakovou kanalizaci Hrádek, Tedražice a ČOV Hrádek byla odsouhlasena roční spořicí částka 350 tis. Kč, a to z vlastních finančních prostředků získaných z vybraného stočného. U obcí, kde jsou kanalizace zakončeny pouze volnými kanalizačními výustmi (obec Čejkovy, Čermná a Zbynice), nevznikají žádné vlastní finanční prostředky, neboť stočné se zde nevybírá. Odsouhlasená částka na obnovu těchto kanalizací byla stanovena na 30 tis. Kč /rok. Tyto prostředky budou spořeny z rozpočtu obce.

Komentář k tabulce PFO – aktualizace říjen 2025

Na základě předchozích výpočtů je dle pravidel zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích stanovena pro obec Hrádek roční částka na obnovu vodovodů a kanalizací v celkové výši **1 772 tis. Kč ročně**.

S ohledem na finanční zdroje obce Hrádek schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 9. 12. 2025 (Usnesení bod č. 16) finanční prostředky určené na obnovu vodovodů a kanalizací v celkové výši **1 220 tis. Kč/rok**.

Při tvorbě finančního plánu bylo zohledněno sociální hledisko a ekonomické možnosti odběratelů v obci Hrádek. Výše ceny vodného a stočného je nastavena tak, aby zůstala dlouhodobě přijatelná a sociálně únosná. Nastavení cen a související tvorba finančních prostředků byly projednány zastupitelstvem obce Hrádek. I při tomto nastavení finanční prostředky vytvářejí předpoklad pro postupnou a nezbytnou obnovu vodohospodářské infrastruktury v souladu s technickými potřebami obce.

Následující strany obsahují předepsané tabulky dle přílohy č. 18 Vyhlášky 428/2001 Sb., ve které jsou již zohledněny ekonomické možnosti obce.

Tabulka plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací obce Hrádek – prosinec 2008

Č.j.: usnesení č.

Datum schválení: 16.12.2008

Razítko vlastníka a podpis statutárního zástupce:

Předepsaná tabulka přílohy č. 18 z vyhlášky 515/2006 Sb.

Poř. č.	Majetek podle skupin pro vybrané údaje majetkové evidence	Hodnota majetku jako součet aktuálních pořizovacích cen, uvedených ve vybraných údajích majetkové evidence (v mil. Kč na 2 desetinná místa)	Vyhodnocení stavu majetku vyjádřené v % opotřebení	Délka potrubí v roce schválení plánu v km	Finanční prostředky na obnovu vodovodů a kanalizací v mil. Kč na 2 desetinná místa					
					2009	2010	2011	2012	2013	2014 - 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Vodovody: přiváděcí				+	0,10	0,10	0,10	0,10	0,50
3	řady + rozvodná vodovodní síť	29,72	27,3	14,80	++	0,10	1,70	0,10	0,10	0,50
4	Úpravna vody + zdroje				+	-	-	-	-	-
5	bez úpravy	1,22	29,0	-	++	-	-	-	-	-
6	Kanalizace: přiváděcí				+	-	-	-	-	-
7	stoky + stoková síť	25,68	45,3	4,27	++	0,05	0,05	0,05	0,05	0,25
8	Čistírna odpadních vod				+	-	-	-	-	-
9		-	-	-	++	-	-	-	-	-
10	Vodovody celkem	30,94	-	14,80		0,20	1,80	0,20	0,20	1,00
11	Kanalizace celkem	25,68	-	4,27		0,05	0,05	0,05	0,05	0,25
..12	CELKEM	56,62	-	19,07		0,25	1,85	0,25	0,25	1,25

* Obnova - investice nezvyšující kapacity

+ Finanční prostředky **vlastní** - jedná se pouze o finanční zdroje získané z vodného a stočného, v komentáři vlastník popíše způsob stanovení této hodnoty (nájemné, odpisy daňově uznatelné/neuznatelné, popř. prostředky účelově určené pro obnovu-u neodepisujících obcí

++ Finanční prostředky **ostatní** - jedná se o všechny jiné než vlastní, v komentáři vlastník popíše způsob členění a stanovení této hodnoty (např. dotace, zdroje z příjmů obcí, úvěry atd.

Tabulka plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací obce Hrádek – aktualizace červen 2016

Č.j.: 3/2016

Razítko vlastníka a podpis statutárního zástupce:

Datum schválení: 21.6.2016

Poř.č.	Majetek podle skupin pro vybrané údaje majetkové evidence	Hodnota majetku v reprodukční pořizovací ceně jako součet všech příslušných položek uvedených ve vybraných údajích majetkové evidence (VÚME) v mil.Kč na 2 desetinná místa	Vyhodnocení stavu majetku vyjádřené v % opotřebení	Teoretická doba akumulace Finančních prostředků v počtu roků	Délka potrubí v roce schválení plánu v km	Finanční prostředky zajišťované na obnovu* vodovodů a kanalizací v mil. Kč na 2 desetinná místa					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021 -2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Vodovody: příváděcí řady + rozvodná vodovodní síť	43,36	31,4	63,6	16,34	+	0,10	0,17	0,17	0,17	0,85
3						++	0,10				
4	Úpravna vody + zdroje bez úpravy	2,89	37,4	53,4	-	+	-	0,01	0,01	0,01	0,05
5						++	-				
6	Kanalizace: příváděcí stoky + stoková síť	84,13	11,5	78,6	16,99	+	-	0,25	0,25	0,25	1,25
7						++	0,05	0,03	0,03	0,03	0,15
8	Čistírny odpadních vod	9,24	7,2	53,9	-	+	-	0,10	0,10	0,10	0,50
9						++	-				
10	Vodovody celkem	46,25			16,34	0,20	0,18	0,18	0,18	0,18	0,90
11	Kanalizace celkem	93,37			16,99	0,05	0,38	0,38	0,38	0,38	1,90
12	CELKEM	139,62			33,33	0,25	0,56	0,56	0,56	0,56	2,80
13	Celkem řádky 2,4,6,8 +					+	0,10	0,53	0,53	0,53	2,65
14	Celkem řádky 3,5,7,9 ++					++	0,15	0,03	0,03	0,03	0,15

* Obnova viz. §2 odst.9 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů.

+ Finanční prostředky získané z vodného a stočného; v komentáři vlastník popíše zdroje této hodnoty (nájemné, odpisy účetní, opravy, popř. prostředky účelově určené pro obnovu tímto plánem).

++ Finanční prostředky ostatní - jedná se o jiné než získané z vodného a stočného; v komentáři vlastník popíše způsob členění a stanovení této hodnoty (např. dotace, zdroje z příjmů obcí, úvěry atd.)

Tabulka plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací obce Hrádek – aktualizace říjen 2025

Usnesení č: bod č. 16

Datum schválení: 9. 12. 2025

Razítko vlastníka a podpis statutárního zástupce:

Datum schválení: 9. 12. 2023

Rozložení výše nákladů a popis statutu nákladů:

Poř.č.	Majetek podle skupin pro vybrané údaje majetkové evidence (VÚME)	Hodnota majetku v reprodukční pořizovací ceně ** podle VÚME v mil. Kč na 2 desetinná místa (VÚME) v mil. Kč na 2 desetinná místa	Stav majetku vyjádřený v % opotřebení	Teoretická doba akumulace finančních prostředků v počtu let	Délka potrubí v roce schválení plánu v km	Finanční prostředky zajišťované na obnovu* vodovodů a kanalizací v mil. Kč na 2 desetinná místa								
						Od roku 2009 - 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
2	Vodovody: příváděcí řady + rozvodná vodovodní síť	53,162	43	80	16,672	4,730	+	0,489	0,489	0,489	0,489	2,445		
3							++							
4	Úpravna vody + zdroje bez úpravy	3,163	46	45		0,090	+	0,031	0,031	0,031	0,031	0,155		
5							++							
6	VODOVODY CELKEM	56,325	Prostředky z vodného: řádky: 2, 4			4,820	+	0,520	0,520	0,520	0,520	2,600		
7			Finanční prostředky ostatní: řádky: 3, 5				++							
8	Kanalizace: příváděcí stoky + stoková síť	67,843	25	90	16,004	2,920	+	0,490	0,490	0,490	0,490	2,450		
9							++	0,130	0,130	0,130	0,130	0,650		
10	Čistírna odpadních vod	11,319	28	40		0,900	+	0,080	0,080	0,080	0,080	0,400		
11							++							
12	KANALIZACE CELKEM	79,162	Prostředky ze stočného: řádky: 8, 10			3,820	+	0,570	0,570	0,570	0,570	2,850		
13			Finanční prostředky ostatní: řádky: 9, 11				++	0,130	0,130	0,130	0,130	0,650		
14	CELKEM	135,487				8,640		1,220	1,220	1,220	1,220	6,100		
15	Celkem prostředky z vodného a stočného: řádky 2, 4, 8, 10						+	1,090	1,090	1,090	1,090	5,450		
16	Celkem finanční prostředky ostatní: řádky: 3, 5, 9, 11						++	0,130	0,130	0,130	0,130	0,650		

* Obnova podle § 2 odst. 9 ZoVaK

** U plátců DPH se uvádí hodnota bez DPH

+ Finanční prostředky získané z vodného a stočného; v komentáři vlastník popíše zdroje této hodnoty (nájemné nebo účetní odpisy, náklady na opravy, zisk, prostředky potřebné a vymezené na obnovu infrastrukturního majetku tímto plánem financování obnovy vodovodů a kanalizací)

++ Finanční prostředky ostatní – jedná se o jiné než získané z vodného a stočného; v komentáři vlastník popíše způsob členění a stanovení této hodnoty (např. dotace, zdroje z příjmů obce, úvěry atd.)

ČÁST 5 - PŘÍLOHY

- Příloha č. 1: Tabulky s VÚME vlastníka zahrnuté do PFO vodovodů a kanalizací
- Příloha č. 2: Detailní rozpis položek pořizovací ceny a opotřebení pro vodovody
- Příloha č. 3: Vybrané údaje majetkové evidence kanalizací a ČOV
- Příloha č. 4: Návrh tabulky PFO vodovodů a kanalizací podle IČME
- Příloha č. 5: Návrh souhrnné tabulky PFO vodovodů a kanalizací

Příloha č. 1

***Tabulky s VÚME vlastníka
zahrnuté do PFO vodovodů a
kanalizací***

PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ

VÚME VLASTNÍKA

Vodovodní řady		Název majetku	Cena tab. [tis. Kč]	Pol.koef.Koef.DPH		Pořizovací cena [tis. Kč]		Opotřebení [%]		Doba akumulace [roky]		Roční potřeba [tis. Kč/rok]	
ICME majetku				[-]	[-]	celkem	stavební	celkem	stav. techn.	celkem	stav. techn.	celkem	stavební technologie
3214-647276-00255530-1/1		Hrádek vodovod - RVS	32923.000	0.90	0.826	24488.129		46		80		306	
3214-647284-00255530-1/1		Tedražice vodovod - RVS	15141.000	0.90	0.826	11261.937		36		80		141	
3214-619728-00255530-1/1		Černná vodovod - RVS	12092.000	0.90	0.826	8994.142		34		80		112	
3214-647276-00255530-1/3		Hrádek vodovod - PR (pramenišťe "Přúho	1156.000	0.90	0.826	859.685		64		80		11	
3214-647284-00255530-1/2		Tedražice vodovod - PR (studna - VD.J)	184.000	0.90	0.826	137.179		45		80		2	
3214-619728-00255530-1/2		Černná vodovod - PR (studna - VD.J)	4333.000	0.90	0.826	3223.222		52		80		40	
3214-647276-00255530-1/2		Hrádek vodovod - PR (pramenišťe "Kaly	5413.000	0.90	0.826	4026.421		50		80		50	
3214-619728-00255530-1/3		Černná vodovod - PR (vrt - VD.J)	230.000	0.90	0.826	171.083		30		80		2	
Celkem			71472.000			53161.798		43				664	

Stavby pro úpravu vody a zdroje

ICME majetku		Název majetku	Cena tab. [tis. Kč]	Pol.koef.Koef.DPH		Pořizovací cena [tis. Kč]		Opotřebení [%]		Doba akumulace [roky]		Roční potřeba [tis. Kč/rok]	
ICME majetku				[-]	[-]	celkem	stavební	celkem	stav. techn.	celkem	stav. techn.	celkem	stavební technologie
3214-647276-00255530-2/1		Hrádek - zářezy, kopané studny, vrt	2890.000	0.90	0.826	2149.659		46		45		48	
3214-647284-00255530-2/1		Tedražice - kopaná studna	98.000	0.90	0.826	72.809		46		45		2	
3214-619728-00255530-2/1		Černná - 12 kopaných studní, vrt HV1	1264.000	0.90	0.826	940.245		47		45		21	
Celkem			4252.000			3162.713		46				71	

Kanalizační stoky

ICME majetku		Název majetku	Cena tab. [tis. Kč]	Pol.koef.Koef.DPH		Pořizovací cena [tis. Kč]		Opotřebení [%]		Doba akumulace [roky]		Roční potřeba [tis. Kč/rok]	
ICME majetku				[-]	[-]	celkem	stavební	celkem	stav. techn.	celkem	stav. techn.	celkem	stavební technologie
3214-647276-00255530-3/1		Hrádek - kanalizace k ČOV	63350.000	0.90	0.826	47119.586		12		90		524	
3214-619027-00255530-3/1		Čejkovy - stoková síť	10643.000	0.90	0.826	7916.508		53		90		88	
3214-619035-00255530-3/1		Zbynice - stoková síť	11494.000	0.90	0.826	8549.345		58		90		95	
3214-619728-00255530-3/1		Černná - stoková síť	5724.000	0.90	0.826	4257.833		54		90		47	
Celkem			91211.000			67843.272		25				754	

Čistírný odpadní vody

ICME majetku		Název majetku	Cena tab. [tis. Kč]	Pol.koef.Koef.DPH		Pořizovací cena [tis. Kč]		Opotřebení [%]		Doba akumulace [roky]		Roční potřeba [tis. Kč/rok]	
ICME majetku				[-]	[-]	celkem	stavební	celkem	stav. techn.	celkem	stav. techn.	celkem	stavební technologie
3214-647276-00255530-4/1		ČOV Hrádek	15218.000	0.90	0.826	11319.174		28		40		283	
Celkem			15218.000			11319.174		28				283	

Příloha č. 2

***Detailní rozpis položek výpočtu
pořizovací ceny a opotřebení pro
vodovody***

PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ

DETAILNÍ ROZPIS POLOŽEK VÝPOČTU POŘIZOVACÍ CENY A OPOTŘEBENÍ PRO VODOVODY

Potrubí		Označení potrubí	Zpevněné nepevněné	Maternál potrubí	DN	Kolektor	Cmu [Kč/bm]	Délka [bm]	Opotřebení [%]	Cena tab. [tis.Kč]	Pol.koef. [-]	Koef.DPH [-]	Pořizovací cena [tis.Kč]
	HRADEK_RAD 1		LT		100	ne	6160	175.17	59	1079.047	0.90	0.826	802.597
	HRADEK_RAD 1		zpevněné	PE	80	ne	4466	17.17	15	76.681	0.90	0.826	57.036
	HRADEK_RAD 1		zpevněné	PE	80	ne	4466	8.85	15	39.524	0.90	0.826	29.398
	HRADEK_RAD 1		zpevněné	PE	80	ne	4466	119.83	15	535.161	0.90	0.826	398.053
	HRADEK_RAD 1		zpevněné	PE	80	ne	4466	148.57	15	663.514	0.90	0.826	493.523
	HRADEK_RAD 1		zpevněné	PE	80	ne	4466	48.37	15	215.998	0.90	0.826	160.660
	HRADEK_RAD 1		nepevněné	PE	80	ne	3080	48.37	15	148.964	0.90	0.826	110.800
	HRADEK_RAD 1		zpevněné	PE	80	ne	4466	64.48	15	287.968	0.90	0.826	214.191
	HRADEK_RAD 1		zpevněné	PE	80	ne	4466	25.17	15	112.409	0.90	0.826	83.610
	HRADEK_RAD 1		zpevněné	PE	80	ne	4466	95.03	15	424.404	0.90	0.826	315.672
	HRADEK_RAD 1		zpevněné	PVC	100	ne	5054	58.21	59	294.193	0.90	0.826	218.821
	HRADEK_RAD 1		zpevněné	PVC	100	ne	5054	78.16	59	395.021	0.90	0.826	293.817
	HRADEK_RAD 1		zpevněné	PVC	100	ne	5054	218.22	59	1102.884	0.90	0.826	820.327
	HRADEK_RAD 1		zpevněné	PVC	100	ne	5054	55.78	59	281.937	0.90	0.826	209.705
	HRADEK_RAD 1		nepevněné	PVC	100	ne	3360	55.78	59	187.438	0.90	0.826	139.416
	HRADEK_RAD 1		zpevněné	PVC	100	ne	5054	17.76	59	89.759	0.90	0.826	66.763
	HRADEK_RAD 1		zpevněné	PVC	100	ne	5054	131.40	59	664.096	0.90	0.826	493.955
	HRADEK_RAD 1		zpevněné	PVC	100	ne	5054	28.63	59	144.696	0.90	0.826	107.625
	HRADEK_RAD 1		zpevněné	PVC	100	ne	5054	81.25	59	410.638	0.90	0.826	305.433
	HRADEK_RAD 1		zpevněné	PVC	100	ne	5054	147.96	59	747.765	0.90	0.826	556.189
	HRADEK_RAD 1		nepevněné	PVC	100	ne	3360	147.96	59	497.129	0.90	0.826	369.765
	HRADEK_RAD 1		zpevněné	PVC	100	ne	5054	165.32	59	835.527	0.90	0.826	621.467
	HRADEK_RAD 1		zpevněné	PVC	100	ne	5054	132.01	59	667.179	0.90	0.826	496.249
	HRADEK_RAD 1		zpevněné	PVC	100	ne	5054	19.81	16	100.120	0.90	0.826	74.469
	HRADEK_RAD 1-1		nepevněné	LT	100	ne	4242	56.72	64	240.606	0.90	0.826	178.963
	HRADEK_RAD 1-1		zpevněné	LT	100	ne	6160	46.28	64	285.085	0.90	0.826	212.047
	HRADEK_RAD 1-1		zpevněné	LT	100	ne	6160	31.10	64	191.576	0.90	0.826	142.495
	HRADEK_RAD 1-1		zpevněné	LT	100	ne	4242	157.81	64	131.926	0.90	0.826	98.127
	HRADEK_RAD 1-1		zpevněné	LT	100	ne	6160	26.84	64	113.855	0.90	0.826	84.686
	HRADEK_RAD 1-1		zpevněné	LT	100	ne	6160	60.45	64	372.372	0.90	0.826	276.971
	HRADEK_RAD 1-1		zpevněné	OC	80	ne	3038	89.93	80	273.207	0.90	0.826	203.212
	HRADEK_RAD 1-1		zpevněné	PE	80	ne	4466	12.19	15	54.441	0.90	0.826	40.493
	HRADEK_RAD 1-1		zpevněné	PE	80	ne	4466	96.13	15	429.317	0.90	0.826	319.326
	HRADEK_RAD 1-1		zpevněné	PE	80	ne	4466	4.04	31	18.043	0.90	0.826	13.420
	HRADEK_RAD 1-1		zpevněné	PVC	100	ne	3360	7.64	64	25.670	0.90	0.826	19.094
	HRADEK_RAD 1-1		zpevněné	PVC	100	ne	5054	0.14	64	0.708	0.90	0.826	0.526
	HRADEK_RAD 1-1		zpevněné	PVC	100	ne	5054	76.66	64	387.440	0.90	0.826	288.178
	HRADEK_RAD 1-1.1		zpevněné	LT	80	ne	5600	120.86	64	676.816	0.90	0.826	503.417
	HRADEK_RAD 1-1.1		zpevněné	LT	80	ne	5600	155.13	64	868.728	0.90	0.826	646.161
	HRADEK_RAD 1-1.1		zpevněné	LT	80	ne	5600	24.27	64	135.912	0.90	0.826	101.092
	HRADEK_RAD 1-1.1		zpevněné	LT	80	ne	5600	38.43	64	215.208	0.90	0.826	160.072
	HRADEK_RAD 1-1.1		zpevněné	LT	80	ne	5600	60.41	64	338.296	0.90	0.826	251.625
	HRADEK_RAD 1-1.1		zpevněné	PVC	80	ne	4466	21.20	64	94.679	0.90	0.826	70.423
	HRADEK_RAD 1-1.1.2		nepevněné	PE	50	ne	2646	149.67	64	396.027	0.90	0.826	294.565
	HRADEK_RAD 1-1.2		zpevněné	PE	50	ne	3682	65.42	16	240.876	0.90	0.826	179.164

PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ

DETAILNÍ ROZPIS POLOŽEK VÝPOČTU POŘIZOVACÍ CENY A OPOTŘEBENÍ PRO VODOVODY

Potrubi	Označení potrubí	Zpevněné nezpevněné	Materiál potrubí	DN	Kolektor	Cmu [Kč/bm]	Délka [bm]	Opotřebení [%]	Cena tab. [tis.Kč]	Pol.koef. [-]	Koef.DPH [-]	Pořizovací cena [tis.Kč]
				80	ne	5600	10.09	64	56.504	0.90	0.826	42.028
	HRADEK RAD 1-1.3	zpevněné	LT	80	ne	5600	10.09	64	56.504	0.90	0.826	42.028
	HRADEK RAD 1-1.3	zpevněné	LT	100	ne	6160	39.28	64	241.965	0.90	0.826	179.974
	HRADEK RAD 1-1.3	zpevněné	LT	100	ne	6160	10.38	64	63.941	0.90	0.826	47.559
	HRADEK RAD 1-1.3	zpevněné	PVC	100	ne	5054	46.27	64	233.849	0.90	0.826	173.937
	HRADEK RAD 1-1.3	zpevněné	PVC	100	ne	5054	137.57	64	695.279	0.90	0.826	517.150
	HRADEK RAD 1-1.4	zpevněné	PE	50	ne	3682	72.39	64	266.522	0.90	0.826	198.239
	HRADEK RAD 1-1.4	nezpevněné	PE	50	ne	2646	72.39	64	191.531	0.90	0.826	142.461
	HRADEK RAD 1-1.5	zpevněné	LT	65	ne	5348	6.13	71	32.783	0.90	0.826	24.384
	HRADEK RAD 1-1.5	zpevněné	LT	65	ne	5348	100.80	71	539.078	0.90	0.826	400.967
	HRADEK RAD 1-1.5	zpevněné	LT	65	ne	5348	105.81	71	565.872	0.90	0.826	420.896
	HRADEK RAD 1-1.5	zpevněné	PE	50	ne	3682	34.79	15	128.097	0.90	0.826	95.279
	HRADEK RAD 1-1.5	nezpevněné	PE	80	ne	3080	4.15	15	12.782	0.90	0.826	9.507
	HRADEK RAD 1-1.5	zpevněné	OC	50	ne	4186	49.48	64	207.123	0.90	0.826	154.059
	HRADEK RAD 1-1.6	zpevněné	PE	80	ne	4466	16.23	31	72.483	0.90	0.826	53.913
	HRADEK RAD 1-1.6	zpevněné	PE	80	ne	4466	33.95	31	151.621	0.90	0.826	112.776
	HRADEK RAD 1-1.6	zpevněné	PE	80	ne	4466	27.32	31	122.011	0.90	0.826	90.752
	HRADEK RAD 1-1.6.1	zpevněné	PE	80	ne	4466	38.47	31	171.807	0.90	0.826	127.790
	HRADEK RAD 1-1.6.1	zpevněné	PVC	80	ne	4466	13.56	59	60.559	0.90	0.826	45.044
	HRADEK RAD 1-2	nezpevněné	PVC	80	ne	3080	20.10	59	61.908	0.90	0.826	46.047
	HRADEK RAD 1-2	nezpevněné	PVC	80	ne	3080	120.05	59	369.794	0.90	0.826	275.024
	HRADEK RAD 1-2	zpevněné	PVC	80	ne	4466	30.04	59	134.159	0.90	0.826	99.787
	HRADEK RAD 1-2	zpevněné	PVC	80	ne	4466	10.07	59	44.973	0.90	0.826	33.451
	HRADEK RAD 1-2	nezpevněné	PVC	80	ne	3080	10.07	59	31.016	0.90	0.826	23.069
	HRADEK RAD 1-3	zpevněné	PVC	80	ne	4466	62.46	59	278.946	0.90	0.826	207.481
	HRADEK RAD 1-4	zpevněné	PVC	80	ne	4466	69.35	32	309.717	0.90	0.826	230.368
	HRADEK RAD 1-4	zpevněné	PVC	80	ne	4466	7.19	32	32.111	0.90	0.826	23.884
	HRADEK RAD 1-4	zpevněné	PVC	80	ne	4466	41.80	32	186.679	0.90	0.826	138.852
	HRADEK RAD 1-4	zpevněné	PVC	80	ne	4466	60.36	32	269.568	0.90	0.826	200.505
	HRADEK RAD 1-4	zpevněné	PVC	80	ne	4466	70.75	32	315.970	0.90	0.826	235.019
	HRADEK RAD 1-4	zpevněné	PVC	80	ne	4466	27.84	32	124.333	0.90	0.826	92.479
	HRADEK RAD 1-4	zpevněné	PVC	80	ne	4466	214.02	59	955.813	0.90	0.826	710.936
	HRADEK RAD 1-4.1	zpevněné	PE	100	ne	5054	63.00	15	318.402	0.90	0.826	236.828
	HRADEK RAD 1-4.1	zpevněné	PVC	80	ne	4466	45.15	32	201.640	0.90	0.826	149.980
	HRADEK RAD 1-4.2	zpevněné	PVC	80	ne	4466	30.07	32	134.293	0.90	0.826	99.887
	HRADEK RAD 1-5	zpevněné	PVC	80	ne	4466	107.80	34	481.435	0.90	0.826	358.092
	HRADEK RAD 1-6	zpevněné	LT	80	ne	5600	67.98	59	380.688	0.90	0.826	283.156
	HRADEK RAD 1-6	zpevněné	LT	80	ne	5600	35.37	59	198.072	0.90	0.826	147.326
	HRADEK RAD 1-6	zpevněné	LT	80	ne	5600	36.73	59	205.688	0.90	0.826	152.991
	HRADEK RAD 1-6.1	zpevněné	LT	80	ne	5600	34.17	59	191.352	0.90	0.826	142.328
	HRADEK RAD 1-7	zpevněné	PE	80	ne	4466	66.00	7	294.756	0.90	0.826	219.240
	HRADEK RAD 1-7	zpevněné	PE	80	ne	4466	0.69	7	3.082	0.90	0.826	2.292
	HRADEK RAD 1-8	zpevněné	PE	80	ne	4466	35.00	15	156.310	0.90	0.826	116.264
	HRADEK ZASOBOVACÍ RAD	nezpevněné	PE	150	ne	4046	25.30	6	102.364	0.90	0.826	76.138
	HRADEK ZASOBOVACÍ RAD	nezpevněné	PE	150	ne	4046	0.35	6	1.416	0.90	0.826	1.053
	HRADEK ZASOBOVACÍ RAD	nezpevněné	PE	150	ne	4046	31.48	6	127.368	0.90	0.826	94.737
	HRADEK ZASOBOVACÍ RAD	nezpevněné	PVC	100	ne	3360	260.06	84	873.802	0.90	0.826	649.935
	HRADEK ZASOBOVACÍ RAD	nezpevněné	PVC	150	ne	4046	299.20	80	1210.563	0.90	0.826	900.419

Obec Hrádek (IČO 00255530)
Romana Sádliková (tel. 376356238, e-mail sadlikova@svak.cz)

PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ

DETAILNÍ ROZPIS POLOŽEK VÝPOČTU POŘIZOVACÍ CENY A OPOTŘEBENÍ PRO VODOVODY

Potrubi	Označení potrubí	Zpevněné nezpevněné	Materiál potrubí	DN	Kolektor	Cmu [Kg/bm]	Délka [bm]	Opotřebení [%]	Cena tab. [tis.Kč]	Pol.koef. [-]	Koef.DPH [-]	Pořizovací cena [tis.Kč]
	TEDRAŽICE PŘÍVADČÍ A ZASOBOVACÍ ŘAD	nezpevněné	PE	100	ne	3360	170.04	45	571.334	0.80	0.826	377.742
	TEDRAŽICE ŘAD 1	zpevněné	PE	100	ne	5054	358.00	36	1809.332	0.80	0.826	1196.253
	TEDRAŽICE ŘAD 1	nezpevněné	PE	100	ne	3360	187.38	36	629.597	0.80	0.826	416.262
	TEDRAŽICE ŘAD 1	nezpevněné	PVC	100	ne	3360	237.46	36	797.866	0.80	0.826	527.514
	TEDRAŽICE ŘAD 1	zpevněné	PVC	100	ne	5054	24.78	36	125.238	0.80	0.826	82.802
	TEDRAŽICE ŘAD 1	zpevněné	PE	100	ne	5054	128.37	36	648.782	0.80	0.826	428.947
	TEDRAŽICE ŘAD 1	zpevněné	PVC	100	ne	5054	86.80	36	438.687	0.80	0.826	290.041
	TEDRAŽICE ŘAD 1	zpevněné	PVC	100	ne	5054	174.72	36	883.035	0.80	0.826	583.825
	TEDRAŽICE ŘAD 1	zpevněné	PE	80	ne	4466	116.87	36	521.941	0.80	0.826	345.085
	TEDRAŽICE ŘAD 1	zpevněné	PVC	80	ne	4466	40.36	36	180.248	0.80	0.826	119.172
	TEDRAŽICE ŘAD 1	zpevněné	PVC	100	ne	5054	538.04	36	2719.254	0.80	0.826	1797.854
	TEDRAŽICE ŘAD 1	zpevněné	PE	80	ne	4466	81.77	36	365.185	0.80	0.826	241.445
	TEDRAŽICE ŘAD 1	nezpevněné	PVC	100	ne	3360	233.08	36	783.149	0.80	0.826	517.784
	TEDRAŽICE ŘAD 1-1	zpevněné	PE	80	ne	4466	33.88	29	151.308	0.80	0.826	100.038
	TEDRAŽICE ŘAD 1-1	zpevněné	PE	80	ne	4466	173.13	29	773.199	0.80	0.826	511.206
	TEDRAŽICE ŘAD 1-1	zpevněné	PVC	100	ne	5054	85.57	29	432.471	0.80	0.826	285.931
	TEDRAŽICE ŘAD 1-1	zpevněné	PVC	100	ne	5054	163.45	29	826.076	0.80	0.826	546.166
	TEDRAŽICE ŘAD 1-1-1	zpevněné	PE	50	ne	3682	41.71	29	153.576	0.80	0.826	101.538
	TEDRAŽICE ŘAD 1-1-1	nezpevněné	PE	50	ne	2646	41.71	29	110.365	0.80	0.826	72.968
	TEDRAŽICE ŘAD 1-1-2	zpevněné	PE	50	ne	3682	62.85	13	231.414	0.80	0.826	153.001
	TEDRAŽICE ŘAD 1-1-2	zpevněné	PE	50	ne	3682	38.73	7	142.604	0.80	0.826	94.284
	TEDRAŽICE ŘAD 1-1-2	zpevněné	PE	50	ne	3682	77.05	7	283.698	0.80	0.826	187.569
	TEDRAŽICE ŘAD 1-2	zpevněné	PVC	80	ne	4466	64.09	36	286.226	0.80	0.826	189.240
	TEDRAŽICE ZASOBOVACÍ ŘAD	nezpevněné	PE	100	ne	3360	395.39	45	1328.510	0.80	0.826	878.354
	TEDRAŽICE ZASOBOVACÍ ŘAD	nezpevněné	PE	100	ne	3360	101.96	45	342.586	0.80	0.826	226.503
	ČERMNÁ ŘAD 1	nezpevněné	PE	50	ne	2646	21.93	35	58.027	0.80	0.826	38.365
	ČERMNÁ ŘAD 1.1	zpevněné	PE	100	ne	5054	65.00	35	328.510	0.80	0.826	217.197
	ČERMNÁ ŘAD 1.2	zpevněné	PE	100	ne	5054	45.72	35	231.069	0.80	0.826	152.773
	ČERMNÁ ŘAD 1.3	zpevněné	PE	50	ne	3682	37.70	35	138.811	0.80	0.826	91.776
	ČERMNÁ ŘAD 1.4	zpevněné	PE	100	ne	5054	12.80	35	64.691	0.80	0.826	42.771
	ČERMNÁ ŘAD 1.5	zpevněné	PE	100	ne	5054	9.65	35	48.771	0.80	0.826	32.245
	ČERMNÁ ŘAD 1.5	zpevněné	PE	100	ne	5054	69.08	35	349.130	0.80	0.826	230.830
	ČERMNÁ ŘAD 1.5	zpevněné	PE	100	ne	5054	23.78	35	120.184	0.80	0.826	79.461
	ČERMNÁ ŘAD 1.6	zpevněné	PE	100	ne	5054	38.00	35	192.052	0.80	0.826	126.977
	ČERMNÁ ŘAD 1.6	zpevněné	PE	100	ne	5054	35.39	35	178.861	0.80	0.826	118.255
	ČERMNÁ ZASOBOVACÍ ŘAD(Puchverk)	nezpevněné	PE	50	ne	2646	325.00	30	859.950	0.80	0.826	568.562
	ČERMNÁ ZASOBOVACÍ ŘAD(Puchverk)	zpevněné	PE	50	ne	3682	359.00	30	1321.838	0.80	0.826	873.942
	ČERMNÁ ZASOBOVACÍ ŘAD(Puchverk)	nezpevněné	PE	50	ne	2646	531.63	35	1406.693	0.80	0.826	930.045
	ČERMNÁ ZASOBOVACÍ ŘAD(Puchverk)	nezpevněné	PE	50	ne	2646	543.93	35	1439.239	0.80	0.826	951.563
	ČERMNÁ ZASOBOVACÍ ŘAD	zpevněné	PE	100	ne	5054	6.00	35	30.324	0.80	0.826	20.049
	ČERMNÁ ZASOBOVACÍ ŘAD	zpevněné	PE	100	ne	5054	21.75	35	109.925	0.80	0.826	72.677
	ČERMNÁ ZASOBOVACÍ ŘAD	zpevněné	PE	100	ne	5054	70.71	35	357.368	0.80	0.826	236.277
	ČERMNÁ ZASOBOVACÍ ŘAD	zpevněné	PE	100	ne	5054	44.95	35	227.177	0.80	0.826	150.200
	ČERMNÁ ZASOBOVACÍ ŘAD	zpevněné	PE	100	ne	5054	33.40	35	168.804	0.80	0.826	111.606
	ČERMNÁ ZASOBOVACÍ ŘAD	zpevněné	PE	100	ne	5054	19.59	35	99.008	0.80	0.826	65.460
	ČERMNÁ ZASOBOVACÍ ŘAD	zpevněné	PE	100	ne	5054	18.95	35	95.773	0.80	0.826	63.321
	ČERMNÁ ZASOBOVACÍ ŘAD	zpevněné	PE	100	ne	5054	25.09	35	126.805	0.80	0.826	83.838

PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ

DETAILNÍ ROZPIS POLOŽEK VÝPOČTU POŘIZOVACÍ CENY A OPOTŘEBENÍ PRO VODOVODY

Potrubi	Označení potrubí	Zpevněné nepevněné	Materiál potrubí	DN	Kolektor	Cmu [Kč/bm]	Délka [bm]	Opotřebení [%]	Cena tab. [tis. Kč]	Pol. koef. [-]	Koef. DPH [-]	Pořizovací cena [tis. Kč]
	ČERMNÁ_ZASOBOVACÍ_RÁD	zpevněné	PE	100	ne	5054	121.82	35	615.678	0.80	0.826	407.060
	ČERMNÁ_ZASOBOVACÍ_RÁD	nepevněné	PE	100	ne	3360	8.60	35	28.896	0.80	0.826	19.105
	ČERMNÁ_ZASOBOVACÍ_RÁD	nepevněné	PE	100	ne	3360	25.10	35	84.336	0.80	0.826	55.759
	ČERMNÁ_ZASOBOVACÍ_RÁD	nepevněné	PE	100	ne	3360	143.89	35	483.470	0.80	0.826	319.650
	ČERMNÁ_ZASOBOVACÍ_RÁD	nepevněné	PE	100	ne	3360	5.40	35	18.144	0.80	0.826	11.996
	ČERMNÁ_ZASOBOVACÍ_RÁD	nepevněné	PE	100	ne	3360	43.87	35	147.403	0.80	0.826	97.457
	ČERMNÁ_ZASOBOVACÍ_RÁD	nepevněné	PE	100	ne	3360	65.47	35	219.979	0.80	0.826	145.441
	ČERMNÁ_ZASOBOVACÍ_RÁD	zpevněné	PE	100	ne	5054	5.00	35	25.270	0.80	0.826	16.707
	ČERMNÁ_ZASOBOVACÍ_RÁD	nepevněné	PE	100	ne	3360	1.45	35	4.872	0.80	0.826	3.221
	ČERMNÁ_ZASOBOVACÍ_RÁD	nepevněné	PE	100	ne	3360	99.28	35	333.581	0.80	0.826	220.549
	HRADEK_PŘIVÁDEČI-GRAVITAČNÍ_RÁD	nepevněné	PE	50	ne	2646	425.93	64	1127.011	0.90	0.826	838.272
	HRADEK_PŘIVÁDEČI-GRAVITAČNÍ_RÁD	nepevněné	PE	50	ne	2646	10.88	64	28.788	0.90	0.826	21.413
	TEDRAŽICE_PŘ (studna - ČS)	nepevněné	PE	50	ne	2646	21.03	45	55.645	0.80	0.826	36.790
	TEDRAŽICE_PŘ (ČS - AŠ)	nepevněné	PE	100	ne	3360	45.19	45	151.838	0.80	0.826	100.389
	ČERMNÁ_PŘIVÁDEČI-GRAVITAČNÍ_RÁD	nepevněné	PE	50	ne	2646	45.00	52	119.070	0.80	0.826	78.724
	ČERMNÁ_PŘIVÁDEČI-GRAVITAČNÍ_RÁD	nepevněné	PE	50	ne	2646	1797.45	52	4756.053	0.80	0.826	3144.498
	HRADEK_PŘIVÁDEČI-VYTlačný_RÁD	nepevněné	PE	40	ne	2501	128.01	35	320.196	0.90	0.826	238.162
	HRADEK_PŘIVÁDEČI-VYTlačný_RÁD	nepevněné	PE	40	ne	2501	236.64	35	591.916	0.90	0.826	440.268
	HRADEK_PŘIVÁDEČI-VYTlačný_RÁD	nepevněné	PE	50	ne	2646	62.06	46	164.211	0.90	0.826	122.140
	HRADEK_PŘIVÁDEČI-VYTlačný_RÁD	nepevněné	PE	50	ne	2646	12.00	6	31.752	0.90	0.826	23.617
	HRADEK_PŘIVÁDEČI-VYTlačný_RÁD	nepevněné	PE	50	ne	2646	5.48	49	14.500	0.90	0.826	10.785
	HRADEK_PŘIVÁDEČI-VYTlačný_RÁD	nepevněné	PE	80	ne	3080	8.18	6	25.194	0.90	0.826	18.740
	HRADEK_PŘIVÁDEČI-VYTlačný_RÁD	nepevněné	PE	80	ne	3080	20.57	6	63.356	0.90	0.826	47.124
	HRADEK_PŘIVÁDEČI-VYTlačný_RÁD	nepevněné	PE	80	ne	3080	1091.81	49	3362.775	0.90	0.826	2501.237
	HRADEK_PŘIVÁDEČI-VYTlačný_RÁD	nepevněné	PE	80	ne	3080	0.26	6	6.801	0.90	0.826	0.596
	ČERMNÁ_PŘIVÁDEČI-VYTlačný_RÁD	nepevněné	PE	40	ne	2501	103.45	30	258.763	0.80	0.826	171.083
	Celkem						16673.23	45	64797.117			45651.435

Vodojemy	Název vodojemu	Typ vodojemu	Objem [m3]	Objekty dochlor.[ks]	Cu [tis. Kč]	Opotřebení [%]	Cena tab. [tis. Kč]	Pol. koef. [-]	Koef. DPH [-]	Pořizovací cena [tis. Kč]
	HRADEK_VDJ	zemní	200		4648.000	6	4648.000	0.90	0.826	3457.190
	TEDRAŽICE_VDJ	zemní	50		1498.000	45	1498.000	0.80	0.826	990.413
	ČERMNÁ_VDJ	zemní	150		3689.000	35	3689.000	0.80	0.826	2439.008
	Celkem		400	0		22	9835.000			6886.612

Čerpací stanice	Název čerpací stanice	Typ výtaku	Výkon [l/s]	Cu [tis. Kč]	Opotřebení [%]	Cena tab. [tis. Kč]	Pol. koef. [-]	Koef. DPH [-]	Pořizovací cena [tis. Kč]
	HRADEK_PŘEČRPAVACÍ_SběRNA_NADŘZ	nad 60 m	1.8	838.600	85	838.600	0.90	0.826	623.752
	Celkem				85	838.600			623.752

Odběrné objekty	Název objektu	Povrchový podzemní	Typ odběru	Cmu [tis. Kč]	Délka [bm]	Obest.prost. [m3]	Opotřebení [%]	Cena tab. [tis. Kč]	Pol. koef. [-]	Koef. DPH [-]	Pořizovací cena [tis. Kč]
	HRADEK_VRT_HV1	podzemní zdroj	nizkoprofilové vrty do 40 m	9.100	40.00		39	364.000	0.90	0.826	270.744
	HRADEK_VRT_HV2	podzemní zdroj	nizkoprofilové vrty do 40 m	9.100	40.00		62	364.000	0.90	0.826	270.744

PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ

DETAILNÍ ROZPIS POLOŽEK VÝPOČTU POŘIZOVACÍ CENY A OPOTŘEBENÍ PRO VODOVODY

Odběrné objekty										
Název objektu	Povrchový podzemní	Typ odběru	Cmu [tis. Kč]	Délka [bm]	Obest.prost. [m3]	Opotřebení [%]	Cena tab. [tis. Kč]	Pol koef. [-]	Koef.DPH [-]	Pořizovací cena [tis. Kč]
HRADEK_VRT HV3	podzemní zdroj	nizkoprofilové vrtý nad 40 m	12.320	50.00		21	616.000	0.90	0.826	458.182
HRADEK_5 STUDNI "S1"	podzemní zdroj	kopané nebo vrtané studny	23.940	21.25		78	508.725	0.90	0.826	378.390
HRADEK_STUDNA S2	podzemní zdroj	kopané nebo vrtané studny	23.940	5.30		33	126.882	0.90	0.826	94.375
HRADEK_2 JIMACÍ ZÁREZY	podzemní zdroj	jimací zářezy	9.576	40.00		42	383.040	0.90	0.826	284.906
TEDRAŽICE_KOPANÁ STUDNA	podzemní zdroj	kopané nebo vrtané studny	23.940	4.60		45	110.124	0.80	0.826	72.809
ČERMNÁ_12 X KOPANÁ STUDNA	podzemní zdroj	kopané nebo vrtané studny	23.940	48.00		42	1149.120	0.80	0.826	759.749
ČERMNÁ_VRT HV1	podzemní zdroj	nizkoprofilové vrtý do 40 m	9.100	30.00		64	273.000	0.80	0.826	180.496
Celkem				279.15	0	47	3894.891			2770.395
Vodojemů u zdrojů										
Název vodojemu		Typ vodojemu	Objem [m3]	Objekty dochlor.[ks]	Cu [tis. Kč]	Opotřebení [%]	Cena tab. [tis. Kč]	Pol koef. [-]	Koef.DPH [-]	Pořizovací cena [tis. Kč]
HRADEK_SBĚRNÁ STUDNA		zemní	3	3	527.450	42	527.450	0.90	0.826	392.318
Celkem			3	0		42	527.450			392.318

Příloha č. 3

Vybrané údaje majetkové evidence kanalizací

VYBRANÉ ÚDAJE MAJETKOVÉ EVIDENCE ZA ROK 2024
KANALIZAČNÍ STOKA: 3214-647276-00255530-3/1 - Hrádek - kanalizace k ČOV

Druh stavby: stoková síť

VLASTNÍK KANALIZACE										
Název:		Obec Hrádek				Forma:		právnícká osoba		
IČO, příp. datum narození:		00255530				Telefon:				
Adresa:		Hrádek u Sušice 78				E-mail:				
		34201 Hrádek				DPH:		plátce		
ZÁKLADNÍ ÚDAJE - ÚDAJE O POLOZE										
Lokalizace stokové sítě:										
Název přísl.obce:		Hrádek		Kód ZÚJ:		556301				
Název části obce:		Čejkovy		Kód části obce:		019020				
Název KÚ:		Hrádek u Sušice		Kód KÚ:		647276				
Kanalizační stoka odkanalizuje 2 katastrální území:										
647276 Hrádek U Sušice		647284 Tedražice								
Příslušnost kanalizační stoky k systému kanalizace:								samostatný		
VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD BEZ ČIŠTĚNÍ NEBO NAPOJENÍ NA ČOV										
Typ vypouštění:		napojení stokové sítě na ČOV								
IČME ČOV:		3214-647276-00255530-4/1		Název ČOV:		ČOV Hrádek		Název KÚ: Hrádek u Sušice		Kód: 647276
IČ vypouštění OV z ČOV:		119058		Č.j.povolení k vypouštění OV:		168/22/ZPR/Ran		Platnost povolení:		30.4.2032
OBYVATELSTVO										
Počet osob s trvalým pobytem v připojených obcích nebo jejich částech:										1093
Počet připojených osob na stokovou síť - odvedeno na ČOV:										939
Počet připojených osob stokovou sítí na volné výusti:										0
TECHNICKÉ ÚDAJE										
Celková délka:		14.362 km		Účelové zařazení stokové sítě:			Objekty na stokové síti:			
Obnoveno v akt.roce 2024		0.000 km		Jednotná:			ne		Počet kanalizačních přípojek:	326
Obnoveno od 2020 do 2023:		0.000 km		Oddílná splašková:			ano		Počet dešťových nádrží:	0
do DN 300 mm:		14.362 km		Oddílná srážková:			ne		Počet odlehčovacích komor:	0
od DN 301 mm do 500 mm:		0.000 km		Ostatní:			ne		Počet čerpacích stanic:	0
od DN 501 mm do 800 mm:		0.000 km		Druh stokové sítě:						
větší než 800 mm:		0.000 km		Gravitační:			ne		Celkový objem dešťových nádrží (m3):	0
Kamenina:		0.000 km		Tlaková:			ano			
Betonové:		0.000 km		Podtlaková:			ne			
Plastové:		14.362 km								
Jiné:		0.000 km								
EKONOMICKÉ ÚDAJE										
Hodnota uvedeného majetku (objektů) v reprodukční pořizovací ceně (tis.Kč bez DPH):										47119.586
POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ VYDANÉ NA PŘEDMĚTNÝ MAJETEK										
Vydané krajským úřadem: Plzeňský				Číslo jednací: ŽP/10495/12						ze dne: 7.1.2013
POZNÁMKA										

VYBRANÉ ÚDAJE MAJETKOVÉ EVIDENCE ZA ROK 2024
ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD: 3214-647276-00255530-4/1 - ČOV Hrádek

Druh stavby: čistírna odpadních vod

VLASTNÍK ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD										
Název:		Obec Hrádek				Forma:		právnícká osoba		
IČO, příp. datum narození:		00255530				Telefon:				
Adresa:		Hrádek u Sušice 78				E-mail:				
		34201 Hrádek				DPH:		plátce		
ZÁKLADNÍ ÚDAJE - ÚDAJE O POLOZE										
Lokalizace stavby:						Lokalizace konce přiváděcí stoky do ČOV:				
Název přísl.obce:		Hrádek		Kód ZÚJ:	556301	Souřadnice X, Y:		1124816.000	821211.000	
Název části obce:		Čejkovy		Kód části obce:	019020					
Název KÚ:		Hrádek u Sušice		Kód KÚ:	647276					
Čistírna určena pro 2 katastrální území:										
647276 Hrádek u Sušice		647284 Tedražice								
Příslušnost čistírny odpadních vod k systému kanalizace:								samostatný		
VYPOUŠTĚNÍ VYČIŠTĚNÝCH ODPADNÍCH VOD DO VODNÍHO RECIPIENTU										
Název:		Ostružná				IČ vypouštění odpadních vod:		119058		
Č.j.povolení k vypouštění OV:		168/22/ZPR/Ran				Platnost povolení k vypouštění OV do:		30.4.2032		
OBYVATELSTVO										
Počet osob s trvalým pobytem v přípoj.obcích nebo jejich částech odkanalizov.na ČOV:								1093		
Počet osob připojených na ČOV:								939		
Vypočtený počet EO připojených na ČOV dle BSK5:								902		
TECHNICKÉ ÚDAJE										
Projektované parametry:				Stupeň čištění odpadní vody:				Kalové hospodářství:		
Projektovaná kapacita Qd (m3/den):		135.000		Mechanický (bez dalšího stupně):		ne		Stabilizace kalu:		žádná
Projektovaná kapacita BSK5 (kg/den):		60.000		Mechanicko-biologický		ano		Odvodnění kalu:		žádné
Projektovaná kapacita EO:		1000.000		Dočištění		ne		Úprava kalu:		ne
				Další funkce čištění odpadní vody:				Plynové hospodářství:		ne
				Eliminace dusíku		ano				
				Eliminace fosforu		ne				
EKONOMICKÉ ÚDAJE										
Hodnota uvedeného majetku (objektů) v reprodukční pořizovací ceně (tis.Kč bez DPH):								11319.174		
POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ VYDANÉ NA PŘEDMĚTNÝ MAJETEK										
Vydané krajským úřadem: Plzeňský				Číslo jednací: ŽP/10495/12				ze dne: 7.1.2013		
POZNÁMKA										

VYBRANÉ ÚDAJE MAJETKOVÉ EVIDENCE ZA ROK 2024
KANALIZAČNÍ STOKA: 3214-619027-00255530-3/1 - Čejkovy - stoková síť

Druh stavby: stoková síť

VLASTNÍK KANALIZACE			
Název:	Obec Hrádek	Forma:	právníká osoba
IČO, příp. datum narození:	00255530	Telefon:	
Adresa:	Hrádek u Sušice 78	E-mail:	
	34201 Hrádek	DPH:	plátce
ZÁKLADNÍ ÚDAJE - ÚDAJE O POLOZE			
Lokalizace stokové sítě:			
Název přísl.obce:	Hrádek	Kód ZÚJ:	556301
Název části obce:	Čejkovy	Kód části obce:	019020
Název KÚ:	Čejkovy	Kód KÚ:	619027
Kanalizační stoka odkanalizuje 1 katastrální území:			
619027 Čejkovy			
Příslušnost kanalizační stoky k systému kanalizace:			samostatný
VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD BEZ ČIŠTĚNÍ NEBO NAPOJENÍ NA ČOV			
Typ vypouštění: do vodního recipientu bez čištění			
Název vodního recipientu:	Ostružná	IČ vypouštění OV:	119025
Č.j.povolení k vypouštění OV:	718/24/ZPR/Ran	Platnost povolení k vypouštění OV do:	30.6.2034
Počet volných výustí:	1	Povolené množství k vypouštění:	5.439 tis.3/rok
OBYVATELSTVO			
Počet osob s trvalým pobytem v připojených obcích nebo jejich částech:			178
Počet připojených osob na stokovou síť - odvedeno na ČOV:			0
Počet připojených osob stokovou sítí na volné výusti:			150
TECHNICKÉ ÚDAJE			
Celková délka:	0.983 km	Účelové zařazení stokové sítě:	
Obnoveno v akt.roce 2024	0.000 km	Jednotná:	ano
Obnoveno od 2020 do 2023:	0.000 km	Oddílná splašková:	ne
do DN 300 mm:	0.366 km	Oddílná srážková:	ne
od DN 301 mm do 500 mm:	0.389 km	Ostatní:	ne
od DN 501 mm do 800 mm:	0.228 km	Druh stokové sítě:	
větší než 800 mm:	0.000 km	Gravitační:	ano
Kamenina:	0.000 km	Tlaková:	ne
Betonové:	0.983 km	Podtlaková:	ne
Plastové:	0.000 km		
Jiné:	0.000 km		
Objekty na stokové síti:			
		Počet kanalizačních přípojek:	55
		Počet dešťových nádrží:	0
		Počet odlehčovacích komor:	0
		Počet čerpacích stanic:	0
		Celkový objem dešťových nádrží (m3):	0
EKONOMICKÉ ÚDAJE			
Hodnota uvedeného majetku (objektů) v reprodukční pořizovací ceně (tis.Kč bez DPH):			7916.508
POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ VYDANÉ NA PŘEDMĚTNÝ MAJETEK			
Vydané krajským úřadem: Plzeňský		Číslo jednací: ŽP/10495/12	ze dne: 7.1.2013
POZNÁMKA			

VYBRANÉ ÚDAJE MAJETKOVÉ EVIDENCE ZA ROK 2024
KANALIZAČNÍ STOKA: 3214-619728-00255530-3/1 - Černá - stoková síť

Druh stavby: stoková síť

VLASTNÍK KANALIZACE			
Název:	Obec Hrádek	Forma:	právnícká osoba
IČO, příp. datum narození:	00255530	Telefon:	
Adresa:	Hrádek u Sušice 78	E-mail:	
	34201 Hrádek	DPH:	plátce
ZÁKLADNÍ ÚDAJE - ÚDAJE O POLOZE			
Lokalizace stokové sítě:			
Název přísl.obce:	Hrádek	Kód ZÚJ:	556301
Název části obce:	Čejkovy	Kód části obce:	019020
Název KÚ:	Černá	Kód KÚ:	619728
Kanalizační stoka odkanalizuje 1 katastrální území:			
619728 Černá			
Příslušnost kanalizační stoky k systému kanalizace:			samostatný
VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD BEZ ČIŠTĚNÍ NEBO NAPOJENÍ NA ČOV			
Typ vypouštění: do vodního recipientu bez čištění			
Název vodního recipientu:	Ostružná	IČ vypouštění OV:	119011
Č.j.povolení k vypouštění OV:	718/24/ZPR/Ran	Platnost povolení k vypouštění OV do:	30.6.2034
Počet volných výustí:	3	Povolené množství k vypouštění:	2.289 tis.3/rok
OBYVATELSTVO			
Počet osob s trvalým pobytem v připojených obcích nebo jejich částech:			101
Počet připojených osob na stokovou síť - odvedeno na ČOV:			0
Počet připojených osob stokovou sítí na volné výusti:			66
TECHNICKÉ ÚDAJE			
Celková délka:	0.655 km	Účelové zařazení stokové sítě:	
Obnoveno v akt.roce 2024	0.000 km	Jednotná:	ano
Obnoveno od 2020 do 2023:	0.000 km	Oddílná splašková:	ne
do DN 300 mm:	0.505 km	Oddílná srážková:	ne
od DN 301 mm do 500 mm:	0.150 km	Ostatní:	ne
od DN 501 mm do 800 mm:	0.000 km	Druh stokové sítě:	
větší než 800 mm:	0.000 km	Gravitační:	ano
Kamenina:	0.000 km	Tlaková:	ne
Betonové:	0.655 km	Podtlaková:	ne
Plastové:	0.000 km		
Jiné:	0.000 km		
EKONOMICKÉ ÚDAJE			
Hodnota uvedeného majetku (objektů) v reprodukční pořizovací ceně (tis.Kč bez DPH):			4257.833
POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ VYDANÉ NA PŘEDMĚTNÝ MAJETEK			
Vydané krajským úřadem: Plzeňský	Číslo jednací: ŽP/10495/12	ze dne: 7.1.2013	
POZNÁMKA			

VYBRANÉ ÚDAJE MAJETKOVÉ EVIDENCE ZA ROK 2024
KANALIZAČNÍ STOKA: 3214-619035-00255530-3/1 - Zbynice - stoková síť

Druh stavby: stoková síť

VLASTNÍK KANALIZACE			
Název:	Obec Hrádek	Forma:	právnícká osoba
IČO, příp. datum narození:	00255530	Telefon:	
Adresa:	Hrádek u Sušice 78	E-mail:	
	34201 Hrádek	DPH:	plátce
ZÁKLADNÍ ÚDAJE - ÚDAJE O POLOZE			
Lokalizace stokové sítě:			
Název přísl.obce:	Hrádek	Kód ZÚJ:	556301
Název části obce:	Čejkovy	Kód části obce:	019020
Název KÚ:	Zbynice	Kód KÚ:	619035
Kanalizační stoka odkanalizuje 1 katastrální území:			
619035 Zbynice			
Příslušnost kanalizační stoky k systému kanalizace:			samostatný
VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD BEZ ČIŠTĚNÍ NEBO NAPOJENÍ NA ČOV			
Typ vypouštění:	do vodního recipientu bez čištění		
Název vodního recipientu:	Ostružná	IČ vypouštění OV:	119011
Č.j.povolení k vypouštění OV:	718/24/ZPR/Ran	Platnost povolení k vypouštění OV do:	30.6.2034
Počet volných výustí:	1	Povolené množství k vypouštění:	3.112 tis.3/rok
OBYVATELSTVO			
Počet osob s trvalým pobytem v připojených obcích nebo jejich částech:			79
Počet připojených osob na stokovou síť - odvedeno na ČOV:			0
Počet připojených osob stokovou sítí na volné výusti:			48
TECHNICKÉ ÚDAJE			
Celková délka:	0.987 km	Účelové zařazení stokové sítě:	
Obnoveno v akt.roce 2024	0.000 km	Jednotná:	ano
Obnoveno od 2020 do 2023:	0.000 km	Oddílná splašková:	ne
do DN 300 mm:	0.202 km	Oddílná srážková:	ne
od DN 301 mm do 500 mm:	0.171 km	Ostatní:	ne
od DN 501 mm do 800 mm:	0.614 km	Druh stokové sítě:	
větší než 800 mm:	0.000 km	Gravitační:	ano
Kamenina:	0.000 km	Tlaková:	ne
Betonové:	0.987 km	Podtlaková:	ne
Plastové:	0.000 km		
Jiné:	0.000 km		
EKONOMICKÉ ÚDAJE			
Hodnota uvedeného majetku (objektů) v reprodukční pořizovací ceně (tis.Kč bez DPH):			8549.345
POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ VYDANÉ NA PŘEDMĚTNÝ MAJETEK			
Vydané krajským úřadem: Plzeňský	Číslo jednací: ŽP/10495/12	ze dne: 7.1.2013	
POZNÁMKA			

Příloha č. 4

***Návrh tabulky plánu financování
obnovy vodovodů a kanalizací
podle IČME***

PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ

TABULKA PLÁNU FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ PODLE IČME

Razítko vlastníka Podpis osoby oprávněné jedenat za vlastníka				Obec Hrádek Hrádek 78, Sušice IČO: 00255530																	Finanční prostředky zajišťované na obnovu vodovodů a kanalizací [mil.Kč]																
Čís. ř.	Majetek podle skupin pro vybrané údaje majetkové evidence	Hodnota majetku v reprodukční pořtz. ceně podle VÚME [mil.Kč]	Stav majetku vyjádřený v % opořežení	Teoretická doba akumulace finančních prostředků [roky]	Délka potrubí v roce schválení plánu [km]	Roční potřeba finančních prostředků na obnovu [mil.Kč/rok]	Skutečná tvorba [mil.Kč]		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035																		
							2009-2024	2025																													
1	2	3	4	5	6a	6b	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																			
2	3214-647276-00255530-1/1	24.488	46	80	6.123	0.306																															
3	Hrádek vodovod - RVS																																				
4	3214-647284-00255530-1/1	11.262	36	80	3.657	0.141																															
5	Tedražice vodovod - RVS																																				
6	3214-619728-00255530-1/1	8.994	34	80	2.879	0.112																															
7	Černná vodovod - RVS																																				
8	3214-647276-00255530-1/3	0.860	64	80	0.437	0.011																															
9	Hrádek vodovod - PŘ (prameníště "Prů																																				
10	3214-647284-00255530-1/2	0.137	45	80	0.066	0.002																															
11	Tedražice vodovod - PŘ (studna - VD.J																																				
12	3214-619728-00255530-1/2	3.223	52	80	1.842	0.040																															
13	Černná vodovod - PŘ (studny - VD.J)																																				
14	3214-647276-00255530-1/2	4.026	50	80	1.565	0.050																															
15	Hrádek vodovod - PŘ (prameníště "Kal																																				
16	3214-619728-00255530-1/3	0.171	30	80	0.103	0.002																															
17	Černná vodovod - PŘ (vrt - VD.J)																																				
18	Vodovodní řady	53.162	43	80	16.672	0.664	4.560	+	0.170	0.664	0.664	0.664	0.664	0.664	0.664	0.664	0.664	0.664																			
19								++																													
20	3214-647276-00255530-2/1	2.150	46	45		0.048																															
21	Hrádek - zářez, kopané studny, vřty																																				
22	3214-647284-00255530-2/1	0.073	46	45		0.002																															
23	Tedražice - kopaná studna																																				
24	3214-619728-00255530-2/1	0.940	47	45		0.021																															
25	Černná - 12 kopaných studní, vrt HV1																																				
26	Úpravný a zdroj vody	3.163	46	45		0.071	0.080	+	0.010	0.071	0.071	0.071	0.071	0.071	0.071	0.071	0.071	0.071																			
27								++																													
28	Vodovody celkem	56.325	Prostředky z vodného Prostředky ostatní			0.735	4.640	+	0.180	0.735	0.735	0.735	0.735	0.735	0.735	0.735	0.735	0.735																			
29								++																													
30	3214-647276-00255530-3/1	47.120	12	90	14.362	0.524																															
31	Hrádek - kanalizace k ČOV																																				
32	3214-619027-00255530-3/1	7.917	53	90		0.088																															
33	Čejkovy - stoková síť																																				
34	3214-619035-00255530-3/1	8.549	58	90	0.987	0.095																															
35	Zbynice - stoková síť																																				
36	3214-619728-00255530-3/1	4.258	54	90	0.655	0.047																															
37	Černná - stoková síť							+	0.250	0.754	0.754	0.754	0.754	0.754	0.754	0.754	0.754	0.754																			
38																																					

Příloha č. 5

***Návrh souhrnné tabulky plánu
financování obnovy vodovodů a
kanalizací***

PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ

TABULKA PLÁNU FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ

Razítko vlastníka Podpis osoby oprávněné jedenat za vlastníka										Obec Hrádek Hrádek 78, Sušice IČO: 00255530									
Datum schválení:										Finanční prostředky zajišťované na obnovu vodovodů a kanalizací [mil.Kč]									
Čís. ř.	Majetek podle skupin pro vybrané údaje majetkové evidence	Hodnota majetku v reprodukční pořiz. ceně podle VÚJME [mil.Kč]	Slav majetku vyjádřený v % opotrebení	Teoretická doba akumulace finančních prostředků [roky]	Délka potrubí v roce schválení plánu [km]	Roční potřeba finančních prostředků na obnovu [mil.Kč/rok]	Skutečná tvorba [mil.Kč]		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
							2009-2024	2025											
1	2	3	4	5	6a	6b	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Vodovodní řady +	53.162	43	80	16.672	0.664	4.560	+	0.170	0.664	0.664	0.664	0.664	0.664	0.664	0.664	0.664	0.664	0.664
3	přívadecí řady							++											
4	Upravný vody+zdroje	3.163	46	45		0.071	0.080	+	0.010	0.071	0.071	0.071	0.071	0.071	0.071	0.071	0.071	0.071	0.071
5	bez úpravy vody							+											
6	Vodovody celkem	56.325	Prostředky z vodního ř. 2.4.6 Finanční prostředky ostat. ř.3,5,7			0.735	4.640	+	0.180	0.735	0.735	0.735	0.735	0.735	0.735	0.735	0.735	0.735	0.735
7	Kanalizační stoky	67.843	25	90	16.004	0.754	2.640	+	0.250	0.754	0.754	0.754	0.754	0.754	0.754	0.754	0.754	0.754	0.754
8	přívád.stoky							++	0.030										
9	Čistírný	11.319	28	40		0.283	0.800	+	0.100	0.283	0.283	0.283	0.283	0.283	0.283	0.283	0.283	0.283	0.283
10	odpadních vod							++	0.350	1.037	1.037	1.037	1.037	1.037	1.037	1.037	1.037	1.037	1.037
11	Kanalizace celkem	79.162	Prostředky ze stočného ř. 10,12,14 Finanční prostř.ostatní ř. 11,13,15			1.037	3.440	+	0.030	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772
12								++	0.560	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772
13	CELKEM	135.487				1.772	8.080	+	0.530	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772
14								++	0.030										
15	Celkem prostředky z vodního a stočného: řádky 2.4.6,10,12,14																		
16	Celkem finanční prostředky ostatní: řádky 3.5.7,11,13,15																		

+ - prostředky z vodního nebo stochého
++ - finanční prostředky ostatní